

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VILTERM

21T, 24T, 24



КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ С
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

9124-00.000 РЭ

ТУ 25.21.12-001-44113828-2021

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашему изделию. Вы приобрели отопительный газовый двухконтурный настенный котёл с принудительной циркуляцией теплоносителя «VilTerm».

При покупке котла проверьте:

- ✓ **комплектность поставки (см. раздел 20) и товарный вид котла;**
- ✓ **соответствие вида газа (природный или сжиженный), используемого у Вас, виду газа, указанному в разделах 17 и 18 данного Руководства и в табличке на облицовке котла.**

Также требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийный ремонт.

При покупке товара с использованием кредита должен быть составлен график платежей с указанием полной суммы, подлежащей выплате. График платежей должен быть подписан Покупателем с указанием даты и расшифровкой подписи.

Котёл и данное Руководство являются двумя неотъемлемыми составляющими предлагаемого товара. Руководство содержит сведения о порядке установки котла, правилах его эксплуатации и технического обслуживания, соблюдение которых обеспечит длительную безотказную и безопасную работу котла. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством перед вводом котла в эксплуатацию, следуйте приведенным в нем указаниям и бережно храните его для дальнейшего пользования.

Данное руководство доступно для скачивания в сети интернет по адресу: <https://vilterm.com>

С уважением, ООО «ЮгЭнергоПром»

Адрес: 352903, Россия, Краснодарский край, г. о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319.

тел./факс (86137) 4-03-83

По вопросам качества и гарантии изделий обращаться по тел. 8(800) 511-96-86 или (86137) 3-54-03

Установка котла допускается только в нежилых помещениях с температурой не ниже +5 0С в строгом соответствии с Проектом газификации, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390.

Все работы по установке, монтажу, инструктаж владельца, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт производятся только специализированной сервисной организацией.

Котёл не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта.

Ответственность за безопасную эксплуатацию котла и содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец. Несоблюдение изложенных в Руководстве мер безопасности и правил установки, пользования и технического обслуживания может привести к выходу котла из строя, пожару, ожогу, отравлению газом или окисью углерода (СО) и поражению электрическим током.

ООО «ЮгЭнергоПром» постоянно ведет работу по совершенствованию выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию котла. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по эксплуатации.

Оглавление

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА	5
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	5
2.1. Назначение котла	5
2.2. Технические характеристики	6
2.3. Габаритные и присоединительные размеры	7
3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	7
3.1. Панель управления	7
3.2. Режимы работы котла	8
3.2.1. Режим ожидания	8
3.2.2. Режим ГВС	8
3.2.3. Комбинированный режим	9
3.2.4. Режим отопления	9
3.3. Дополнительные функции	9
3.3.1. Функция антизамерзания	9
3.3.2. Функция антиблокировки	9
3.3.3. Работа котла в режиме отопления с внешним (уличным) датчиком температуры	9
3.3.4. Работа котла при пониженном/повышенном напряжении питания	9
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА	9
4.1. Осмотр	10
4.2. Уход за котлом	10
4.3. Операции, выполняемые при техническом обслуживании	10
5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	11
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ КОТЛА, ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА	11
7. УСТАНОВКА КОТЛА	11
7.1. Требования к качеству теплоносителя	12
7.1.1. Требования к качеству воды	12
7.1.2. Условия использования антифриза	12
7.2. Подбор дополнительного расширительного бака	12
7.3. Монтаж котла	12
7.4. Подключение котла к системе отопления и системе ГВС	12
7.5. Подключение котла к газовой сети	13
7.6. Подключение котла к баллону со сжиженным газом	13
7.7. Подсоединение котла к электросети	13
7.8. Подключение котла к дымоходу	14
7.9. Монтаж коаксиального дымоотвода для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T»	14
7.10. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода для котлов «ViitTerm 21T» и	14
7.10.1. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода при помощи переходного комплекта	15
7.10.2. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода при помощи разделителя каналов	15
7.11. Монтаж дымоотвода для котла «ViitTerm 24»	16
7.12. Заполнение контура отопления и предпусковые проверки	16
7.13. Проверка параметров горения	17
7.14. Дополнительные возможности (опции)	17
7.14.1. Подключение комнатного термостата	17
7.14.2. Подключение внешнего датчика температуры	17
7.14.3. Подключение компьютера для диагностики	18
7.15. Выключение котла	18
7.16. Слив воды из контура отопления котла	18

8. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ГАЗА	18
8.1. Подготовка к работе	18
8.2. Проверка давления газа на входе в регулятор	18
8.3. Регулировка номинального давления	18
8.4. Регулировка минимального давления	19
8.5. Окончание работы по настройке регулятора подачи газа	19
9. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА	19
10. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОТЛА	20
10.1. Функциональная схема котла	20
10.2. Основные компоненты	21
10.2.1. Система управления	21
10.2.2. Гидравлическая система	21
10.2.3. Газовая система	21
10.2.4. Дымоотводящая система	21
10.2.5. Устройства регулирования	21
10.2.6. Устройства безопасности	21
10.3. Сервисные функции	22
10.3.1. Функция программирования параметров	22
10.3.2. Функция газоанализа	22
10.4. Логика работы котла	22
10.4.1. Работа котла в режиме отопления:	22
10.4.2. Работа котла в режиме ГВС:	23
10.4.3. Работа котла в комбинированном режиме	23
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТЫ	24
11.1. Техническое обслуживание	24
11.1.1. Чистка блока горелочного	24
11.1.2. Внешняя чистка теплообменника	24
11.1.3. Внутренняя чистка (промывка) теплообменника	24
11.1.4. Внутренняя чистка (промывка) вторичного теплообменника	25
11.1.5. Чистка предохранительного клапана	25
11.2. Проверка работы котла	25
11.2.1. Проверка герметичности газовой системы, систем отопления и ГВС котла	25
11.2.2. Проверка работы устройств безопасности	25
11.2.2.1. Проверка датчика давления теплоносителя в системе отопления	25
11.2.2.2. Проверка защиты от перегрева теплоносителя в системе отопления	25
11.2.2.3. Проверка работы клапана предохранительного	25
11.2.2.4. Проверка клапана отвода воздуха	25
11.2.2.5. Проверка работы регулятора подачи газа	25
11.2.2.6. Проверка свечи ионизации	25
11.2.2.7. Проверка устройств контроля за удалением продуктов сгорания	26
11.2.2.8. Проверка датчика температуры контура отопления	26
11.2.2.9. Проверка датчика температуры контура ГВС	26
11.2.2.10. Проверка датчика протока воды в контуре ГВС	26
11.2.2.11. Проверка давления воздуха в баке расширительном	26
11.2.2.12. Проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность	26
11.2.2.13. Проверка расхода воды в ГВС	26
11.2.2.14. Проверка системы отопления на предмет засорения	26
12. РАЗБОРКА КОТЛА И ДЕМОНТАЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ	26

12.1. Демонтаж блока горелочного	26
12.2. Демонтаж первичного теплообменника.....	27
12.3. Демонтаж насоса.....	27
12.4. Демонтаж вторичного теплообменника	28
12.5. Демонтаж расширительного бака	28
12.6. Демонтаж предохранительного клапана	29
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30
13.1. Коды ошибок.....	30
13.2. Прочие неисправности.....	31
14. СДАЧА КОТЛА ПОТРЕБИТЕЛЮ	32
15. УТИЛИЗАЦИЯ	32
15.1. Утилизация упаковки.....	32
15.2. Утилизация котла	32
16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	32
17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	34
18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА	34
19. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ КОТЛА И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	35
20. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	37
Приложение I Каталог составных частей.....	40
Приложение II Указания по подбору расширительного мембранного бака	46
Приложение III Схемы электрических соединений котла	47

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА

В целях собственной безопасности и во избежание выхода котла из строя категорически запрещается:

- ✓ пользоваться неисправным котлом;
- ✓ включать котёл в работу без установленной дымоотводящей трубы или при неисправном дымоходе;
- ✓ выполнять газоопасные работы, все работы по техническому обслуживанию и ремонту котла должны производиться только специализированной сервисной организацией;
- ✓ производить уход за котлом, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- ✓ вносить изменения в конструкцию котла;
- ✓ прикасаться во время работы котла к трубе отвода продуктов сгорания, т.к. температура нагрева этой трубы может превышать 100 °С (для отдельных труб дымоотвода и воздуховода);
- ✓ использовать газо- и водопровод, а также систему отопления для заземления;
- ✓ прикасаться к котлу, если Вы стоите без обуви (или Ваша обувь намочена) на влажном полу;
- ✓ производить уход за котлом, если он не отключен от электросети и газоснабжения;
- ✓ вносить изменения в работу систем безопасности и контроля без разрешения и указания от производителя котла;
- ✓ повреждать и деформировать элементы электропроводки котла, даже если отключено электропитание;
- ✓ подвергать котёл воздействию атмосферных осадков.

Во избежание отравления угарным газом, помещение, в котором устанавливается котёл, должно иметь вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен не менее одного объема помещения в час.

При длительном простое котла в зимнее время или при возникновении опасности замерзания трубопроводов необходимо слить теплоноситель из котла и из системы отопления.

Не храните легковоспламеняющиеся и летучие вещества (бензин, растворители и т. п.) в помещении, в котором установлен котёл.

При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа.

В случае транспортировки или хранения котла при температуре менее +5 °С, перед включением необходимо выдержать котёл при комнатной температуре не менее 3 часов.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:

- 1) закройте кран подачи газа, находящийся на газопроводе перед котлом;
- 2) откройте окна и двери для проветривания помещения, обеспечив максимальный приток свежего воздуха;
- 3) не пользуйтесь электроприборами во избежание возникновения искры;
- 4) не пользуйтесь телефоном в загазованном помещении;
- 5) не курите и не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т.п.);
- 6) немедленно вызовите аварийную службу газового хозяйства по тел. 04.

Пользование неисправным котлом или невыполнение вышеуказанных правил эксплуатации может привести к взрыву или пожару, отравлению газом или продуктами сгорания.

Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Затем могут появиться одышка, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. Пострадавший может потерять сознание.

Для оказания первой помощи при отравлении газом или продуктами сгорания необходимо:

- 1) вынести пострадавшего на свежий воздух;
- 2) вызвать скорую помощь;
- 3) расстегнуть стесняющую дыхание одежду;
- 4) дать понюхать нашатырный спирт;
- 5) тепло укрыть, но не давать уснуть.

Доврачебную помощь при поражении электричеством нужно начать оказывать немедленно, по возможности на месте происшествия, одновременно вызвав медицинскую помощь.

Прежде всего, нужно как можно скорее освободить пострадавшего от действия электрического тока. Если нельзя отключить электроустановку от сети, то следует сразу же приступить к освобождению пострадавшего от токоведущих частей, используя при этом изолирующие предметы. Освобождая человека от напряжения, следует воспользоваться канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, не проводящим ток.

Доврачебная помощь после освобождения пострадавшего зависит от его состояния.

Если он в сознании, то нужно обеспечить ему на некоторое время полный покой, не разрешая ему двигаться до прибытия врача.

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но прощупывается пульс, надо сразу же сделать искусственное дыхание по способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос". В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в теплое помещение со свежим воздухом и производить искусственное дыхание до приезда врача.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение котла

Котел отопительный настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя «VilTerm 24T», «VilTerm 21T», «VilTerm 24» изготовлен по ТУ 25.21.12-001-44113828-2021 (ГОСТ Р 51733-2001, ГОСТ 20548-93, ГОСТ Р 54438-2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011). Котёл предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений площадью до 240 м² («VilTerm 24T», «VilTerm 24») и до 210 м² («VilTerm 21T»), а также для горячего водоснабжения (далее – ГВС) в санитарных целях.


2.2. Технические характеристики

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ед. изм.	ViiTerm 21T	ViiTerm 24T	ViiTerm 24
Вид газа			Природный G20 / Сжиженный G30		
Семейство; группа газа (природный / сжиженный)			2-е; Н / 3-е; В/Р		
Давление газа в магистрали (природный / сжиженный)		кПа	1,3 – 2,0/2,9		
Возможность работы при давлении природного газа		мбар	6 – 20		
Номинальная теплопроизводительность		кВт	21,0	24,0	24,0
Номинальная тепловая мощность		кВт	23,7	26,6	26,0
Максимальный расход газа (природный / сжиженный)		м ³ /ч / кг/ч	2,12 / 1,58	2,82 / 2,11	2,67 / 2,06
Минимальная теплопроизводительность		кВт	8,9	8,9	8,7
КПД при 100% тепловой мощности, не менее		%	89		90,9
КПД при 30% тепловой мощности, не менее		%	90,7		90,0
Контур отопления	Диапазон регулирования температуры	°С	30 ÷ 85		
	Минимальное рабочее давление теплоносителя	МПа	0,1		
	Максимальное рабочее давление теплоносителя	МПа	0,3		
	Объем встроенного расширительного бака	л	6,0		
	Давление воздуха в расширительном баке	МПа	0,1		
Контур горячего водоснабжения	Расход воды при нагреве на ΔT=25 °С	л/мин	14,0*	14,0*	14,0*
	Диапазон регулирования температуры	°С	30 ÷ 60		
	Минимальное рабочее давление воды, Р _{мин}	МПа	0,015		
	Максимальное рабочее давление воды, Р _{макс} (при тепловом расширении воды давление не должно превысить эту величину)	МПа	1,0		
	Минимальный проток воды для включения	л/мин	2,5		
	Минимальный проток воды для выключения	л/мин	1,5		
	Удельный расход воды, D (ΔT=30 °С)	л/мин	11,6*	11,6*	11,6*
Массовый расход продуктов сгорания (прир. / сжиж.)		г/с	17,0 / 18,5	17,0 / 18,5	17,0 / 18,5
Средняя температура продуктов сгорания		°С	120	160	100
Тип отвода продуктов сгорания			Принудительный		Естественная тяга
Требуемое разрежение в дымоходе (тяга)		Па	–		4...30
Теплоноситель			Вода, антифриз		
Тип циркуляции теплоносителя			Герметичная принудительная циркуляция		
Тип воспламенения			Автоматическое воспламенение электронное зажигание		
Поддержание заданной температуры			Автоматическое поддержание с точностью ±1 °С		
Индикация температуры			ЖК дисплей		
Номинальное напряжение электропитания		В	220		
Возможность работы при напряжении		В	180-250		
Номинальная частота электрического тока		Гц	50		
Максимальное потребление электрической энергии		кВт	0,125	0,125	0,090
Плавкий предохранитель		А	2		
Класс электробезопасности			I		
Степень защиты			IP X4D		
Габаритные размеры: высота x ширина x глубина		мм	720×410×326		
Масса нетто/ Масса брутто, не более		кг	34,0 / 36,5	34,0 / 36,5	28,0 / 30,5
Присоединительные размеры	Вход газа	дюйм	G3/4		
	Вход и выход контура отопления	дюйм	G3/4		
	Вход и выход контура горячего водоснабжения	дюйм	G1/2		
	Входное воздушное отверстие/ выходное отверстие продуктов сгорания (для коаксиальных труб)	мм	∅ 100 / ∅60		–
	Входное воздушное отверстие/ выходное отверстие продуктов сгорания (для раздельных труб)	мм	∅ 80 / ∅80		∅ 140

* Параметры справочные (теоретический расход воды при номинальной мощности).

2.3. Габаритные и присоединительные размеры



А – выход контура отопления G3/4;
 Б – выход контура ГВС G1/2;
 В – вход газа G3/4;

Г – вход холодной воды G1/2
 Д – вход контура отопления G3/4 (обратка);
 Е – штуцер предохранительного клапана Ø16 / Ø18 мм.

А – выход контура отопления G3/4;
 Б – выход контура ГВС G1/2;
 В – вход газа G3/4;

Г – вход холодной воды G1/2
 Д – вход контура отопления G3/4 (обратка);
 Е – штуцер предохранительного клапана Ø16 / Ø18 мм.

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры котлов «ViTerm 24T» и «ViTerm 21T»

Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры котла «ViTerm 24»

3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Панель управления

Основным управляющим элементом котла является плата электронная, которая контролирует всю работу котла. Микропроцессор платы электронной собирает и обрабатывает сигналы датчиков управления и безопасности. Вся информация о состоянии котла выдвается на ЖК-дисплей в режиме реального времени.

Всё управление котлом осуществляется с панели управления, внешний вид которой показан на Рис.3.

Если к котлу подключен выносной пульт, то управление осуществляется с него, кнопки панели управления не активны.




Рис. 3. Панель управления котлом

В левой части панели управления расположен манометр, показывающий давление в контуре отопления. Давление теплоносителя в контуре отопления должно быть не ниже 1 бар (при давлении ниже 0,5 бар сработает защита, и пуск котла будет невозможен).

В центре панели управления расположен жидкокристаллический дисплей, отображающий при нормальной работе котла температуру в активном в данный момент режиме (при работе в режиме отопления – температуру теплоносителя в системе отопления на выходе, при работе в режиме ГВС – температуру ГВС на выходе из котла). В случае возникновения неисправности вместо значения температуры отображается код ошибки. Коды ошибок котла приведены в п. 13.1.

Символы на дисплее отображают режим работы котла. Вокруг дисплея расположены 6 кнопок управления котлом. Назначение кнопок управления и отображаемых на дисплее символов приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Назначение кнопок управления

Таблица 2

Обозначение	Функция
K1	Увеличение температуры ГВС
K2	Уменьшение температуры ГВС
K3	Увеличение температуры отопления
K4	Уменьшение температуры отопления
K5	Выбор режима работы котла, включение/выключение котла (см. п. 3.2)
K6	Сброс блокировок платы электронной котла (RESET)

Назначение отображаемых на дисплее символов

Таблица 3

Символ	Горит постоянно	Мигает
	Символ работы функции антизамерзания (см. п. 3.3.1)	
	Наличие пламени на горелке	
	Режим ожидания	
	Котёл в режиме ожидания ГВС	Котёл работает в режиме ГВС
	Котёл в режиме ожидания отопления	Котёл работает в режиме отопления
RESET	Код ошибки, запрос перезапуска	
	Код ошибки, необходимо сервисное обслуживание	
	Отображается при включении котла в электрическую сеть.	Несоответствующее напряжение питания (см. п. 3.3.4)
	Программирование параметров (см. п. 10.3.1)	
	Отображается число параметра	Отображается значение параметра
	Подключен пульт управления	Ошибка подключения пульта

3.2. Режимы работы котла

Котёл может работать в следующих режимах:

- ✓ режим ожидания (см. п. 3.2.1);
- ✓ режим ГВС (см. п. 3.2.2);
- ✓ комбинированный режим (см. п. 3.2.3);
- ✓ режим отопления (см. п. 3.2.4);

При подключении котла к сети электропитания, он автоматически входит в тот режим работы, в котором находился в момент отключения от сети. Смена режимов работы котла осуществляется нажатием на кнопку K5 на панели управления котлом (см. п. 3.1). Последовательность смены режимов работы котла представлена на Рис.4.




Рис. 4 Последовательность смены режимов работы котла

3.2.1. Режим ожидания

В режиме ожидания команд пользователя на дисплее отображается символ . Котёл не работает, но сохраняется возможность включения функций антизамерзания (см. п. 3.3.1) и программирования параметров (см. п. 10.3.1).

3.2.2. Режим ГВС

В режиме ГВС котёл работает только на систему ГВС. Котёл игнорирует сигналы комнатного термостата и датчика температуры контура отопления (см. п. 3.3.3). Если горячая вода не используется, символ отображается на дисплее постоянно. При использовании горячей воды, символ мигает. Диапазон регулирования температуры горячей воды 30 ÷ 60 °С.

ВНИМАНИЕ! Возможность поддержания заданной температуры в режиме ГВС ограничена минимальной теплопроизводительностью котла (8,9 кВт – для котла «VilTerm 21T», 8,9 кВт – для котла «VilTerm 24T», 8,7 кВт – для котла «VilTerm 24»). Поэтому при повышенной температуре воды на входе в контур ГВС (в летнее время) и малом её расходе, температура воды на выходе из контура ГВС может значительно превышать заданную. Для снижения температуры воды в этом случае необходимо увеличить её проток через контур ГВС. Эта особенность работы котла не является неисправностью и позволяет сохранить принципиальную возможность работы котла в режиме ГВС в данных условиях.

3.2.3. Комбинированный режим

В комбинированном режиме котёл работает и на отопление и на ГВС. При работе в данном режиме на дисплее отображаются символы  и . При отсутствии протока воды в линии водоснабжения котёл работает в режиме отопления (символ  мигает, а символ  горит). При использовании горячей воды, котёл автоматически переключается на систему ГВС (символ  горит, а символ  мигает).

3.2.4. Режим отопления

В режиме отопления котёл работает только на систему отопления. Котёл игнорирует сигнал от датчика протока контура ГВС (см. п. 10.1). В данном режиме на дисплее мигает символ . Диапазон регулирования температуры системы отопления $30 \div 85$ °С.

3.3. Дополнительные функции

Котёл наделен дополнительными функциями, которые можно использовать при определённых режимах работы. Эти функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании котла.

3.3.1. Функция антизамерзания

Функция антизамерзания – это встроенная система защиты, которая автоматически запускает котёл в режиме отопления, как только температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже $+8$ °С и выключает котёл при достижении значения температуры теплоносителя $+30$ °С. Данный режим активируется автоматически, если выполнены следующие условия:

- ✓ котёл подключен к электросети и к линии газоснабжения;
- ✓ котёл не находится в заблокированном состоянии из-за неисправности;
- ✓ давление в системе отопления соответствует установленным параметрам.

3.3.2. Функция антиблокировки

Функция антиблокировки насоса позволяет исключить блокировку вала насоса и защитить от закисания шток трехходового клапана при длительном простое котла. Данная функция работает только в режиме ожидания. Один раз в сутки запускается насос на 15 секунд и происходит переключение трехходового клапана.

3.3.3. Работа котла в режиме отопления с внешним (уличным) датчиком температуры

Для оптимального регулирования температуры теплоносителя в контуре отопления в зависимости от внешней температуры рекомендуется использовать внешний (уличный) датчик температуры. Коррекция температуры теплоносителя в контуре отопления происходит в соответствии с внешней температурой и коэффициентом регуляции K_d (см. Рис. 5). Плата автоматически распознает наличие внешнего датчика и осуществляет терморегулирующую функцию. При задании температуры теплоносителя в контуре отопления, на дисплее панели управления котлом вместо значения температуры высвечивается значение коэффициента K_d . Коэффициент регуляции можно задать в диапазоне от 0 до 9,9.

Рекомендации по подключению внешнего датчика приведены в п. 7.14.2.




Рис. 5. График зависимости температуры в контуре отопления от внешней температуры

3.3.4. Работа котла при пониженном/повышенном напряжении питания

При выходе напряжения питания за интервал $180 \div 250$ В плата электронная переводит котёл в режим ожидания. При этом на дисплее котла отражается символ  и котёл не реагирует на нажатие кнопок управления.

Через 30 секунд после восстановления напряжения в интервале $180 \div 250$ В происходит автоматическое восстановление работы котла в том режиме, в котором котёл находился ранее, до выхода напряжения из интервала $180 \div 250$ В.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

Для обеспечения длительной и безотказной работы котла и сохранения его рабочих характеристик необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание котла.

Осмотр и уход выполняются владельцем котла.

Техническое обслуживание котла проводится только специализированной сервисной организацией не реже одного раза в год. Рекомендуемое время проведения технического обслуживания – перед началом отопительного сезона.

Техническое обслуживание котла может потребоваться чаще, чем 1 раз в год, в случае интенсивной работы котла в помещении, в воздухе которого содержится много пыли или при повышенной жесткости воды. Внеочередную чистку котла необходимо обязательно произвести и в том случае, если в помещении, где установлен котёл, были проведены строительные или ремонтные работы и в котёл попало много строительной пыли и мусора.

ВНИМАНИЕ! Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя и производятся за счёт потребителя.

4.1. Осмотр

Перед каждым запуском котла, а в случае работы котла в отопительный сезон один раз в день, необходимо:

- ✓ убедиться в отсутствии легковоспламеняемых предметов около котла и около дымоходов;
- ✓ убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, при обнаружении запаха газа в помещении обратиться в службу газового хозяйства;
- ✓ убедиться в отсутствии протечек теплоносителя в системе отопления и воды в системе горячего водоснабжения, при обнаружении протечек обратиться в специализированную сервисную организацию;
- ✓ произвести внешний осмотр дымоходов, на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждений дымоходов обратиться в специализированную сервисную организацию.

4.2. Уход за котлом

- ✓ регулярно, особенно перед началом отопительного сезона, очищать фильтры теплоносителя системы отопления и ГВС. Фильтр ГВС необходимо очищать и при уменьшении протока воды в линии ГВС;
- ✓ периодически удалять воздух из системы отопления (см. п. 7.12);
- ✓ дополнять до нужного давления теплоносителя систему отопления (см. п. 7.12);
- ✓ котёл следует содержать в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности котла, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. При значительном загрязнении сначала протирать облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой. Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

ВНИМАНИЕ! В случае использования в качестве теплоносителя воды, не меняйте без необходимости воду в системе отопления, это позволит уменьшить образование накипи в теплообменнике. Перед предстоящим длительным простоем котла в зимнее время необходимо слить воду из системы отопления, во избежание повреждения трубопроводов при ее замерзании.

ВНИМАНИЕ! Все операции по уходу за котлом нужно выполнять только после его отключения от сети и остывания.

4.3. Операции, выполняемые при техническом обслуживании

При техническом обслуживании выполняются следующие работы:

- 1) чистка горелочного блока (горелки);
- 2) чистка теплообменника от сажи и чистка (промывка) труб теплообменника от накипи (при необходимости);
- 3) чистка (промывка) вторичного теплообменника от накипи (при необходимости);
- 4) замена уплотнений в газовой системе, систем отопления и горячего водоснабжения;
- 5) проверка герметичности газовой системы, систем отопления и горячего водоснабжения котла;
- 6) смазка подвижных соединений (при необходимости), рекомендуется использовать густые смазки на основе силикона;
- 7) проверка устройств безопасности, они должны работать без сбоев;
- 8) проверка давления воздуха в баке расширительном (один раз в 3 года), давление должно составлять 0,1 МПа;
- 9) система забора воздуха и отвод продуктов сгорания должны проверяться на герметичность;
- 10) проток воды в системе ГВС должен быть достаточным для включения режима ГВС;
- 11) проверка системы отопления на предмет засорения.

ВНИМАНИЕ! Операции по техническому обслуживанию, связанные с разборкой его газовых или гидравлических коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения котла (должны быть закрыты краны на линиях теплоносителя, воды и газа перед котлом, котёл должен быть отсоединен от электросети) и его остывания.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- ✓ котёл изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69;
- ✓ котёл должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках;
- ✓ котёл должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98 %;
- ✓ при хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 9.014–78;
- ✓ отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ КОТЛА, ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

Монтаж, техобслуживание и первый пуск газовых установок бытового назначения должны производиться согласно действующим нормам и правилам, а именно:

- ✓ СНиП II–35–76 «Котельные установки»;
- ✓ СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42–01–2002»;
- ✓ СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
- ✓ СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ✓ СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- ✓ ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ✓ Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390.

Также необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- ✓ котёл может использоваться с любым типом теплообменников (конвективными плитами, радиаторами и конвекторами), система питания которых может быть как двухтрубной, так и однотрубной;
- ✓ детей необходимо оберегать от контакта с элементами упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.), т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

Первый пуск котла и гарантийные обязательства выполняются специализированной сервисной организацией.

7. УСТАНОВКА КОТЛА

ВНИМАНИЕ! Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание котлов должны производиться только специализированной сервисной организацией. Монтаж котла должен быть выполнен по проекту соответствующему требованиям Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку газоиспользующего оборудования.

Котёл предназначен для нагрева теплоносителя до температуры ниже точки кипения при атмосферном давлении.

Котёл следует подключить к системе отопления, а также к сети водоснабжения для получения горячей воды на хозяйственные нужды (далее – ГВС), а после этого к газовой магистрали. Системы отопления и водоснабжения должны быть совместимы с эксплуатационными характеристиками и мощностью котла.

Технические характеристики котла приведены в п. 2.2.

Перед подключением котла, необходимо осуществить следующее:

- ✓ проверить соответствие вида газа и давления, указанные в разделах 17 и 18 и в табличке на котле, используемому виду и давлению газа в месте установки котла. При несоответствии необходимо произвести перевод котла на используемый вид газа и давление в соответствии с разделом 9;
- ✓ убедиться в правильности монтажа и герметичности дымоотвода;
- ✓ для обеспечения правильной работы котла и сохранения гарантии, необходимо соблюдать требования данного Руководства.

ВНИМАНИЕ! В случае транспортировки или хранения котла при температуре менее $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, перед включением необходимо выдержать котёл при комнатной температуре не менее 3 часов.

Для нормальной работы котла необходимо установить водяной фильтр перед котлом на линии ГВС.

Если жесткость воды превышает 200 мг карбоната кальция на литр воды, необходимо установить дозатор полифосфатов или другое устройство умягчения воды.

Котёл подключается к системе отопления и ГВС с учетом его характеристик и тепловой мощности.

Минимальная теплоотдача системы отопления должна быть более:

- 8,9 кВт для котла «ViitTerm 21T»;
- 8,9 кВт для котла «ViitTerm 24T»;
- 8,7 кВт для котла «ViitTerm 24 ».

В противном случае котёл будет работать нестабильно, что приведет к уменьшению его срока эксплуатации.

В качестве теплоносителя в системе отопления следует использовать воду. Допускается использование в качестве теплоносителя антифриза.

Наличие ржавчины, грязи и других отложений в отопительной системе приводит к нарушению в работе котла и ухудшению его характеристик (например: перегрев, шум в теплообменнике, снижение теплопроизводительности). В связи с этим необходимо перед монтажом котла промыть систему отопления. Для этого нельзя использовать кислые и щелочные средства или средства, разъедающие металлические, пластмассовые и резиновые части котла.

Применять приобретенное средство для чистки системы отопления следует согласно приложенной к нему инструкции.

Новую систему отопления перед подключением к котлу следует очистить от стружки, сварочного графа смазки и прочих нежелательных материалов, которые могли попасть в неё при монтаже, используя предназначенные для этого средства.

Существующую систему отопления перед подключением к котлу следует очистить от накопившейся грязи, ржавчины и отложений накипи, используя предназначенные для этого средства.

7.1. Требования к качеству теплоносителя

7.1.1. Требования к качеству воды

Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам:

- ✓ Водородный показатель pH 6÷8
- ✓ Жесткость общая не более 4 мг-экв/л
- ✓ Содержание железа не более 0,3 мг/л

Если жесткость исходной воды превышает 4 мг-экв/л, необходимо установить на входе воды в котёл полифосфатный дозатор, который обрабатывает поступающую в котёл воду, защищая теплообменное оборудование котла от отложения солей жесткости. Полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию котла и приобретается отдельно.

Если жесткость исходной воды превышает 9 мг-экв/л, следует использовать более мощные установки для смягчения воды.

7.1.2. Условия использования антифриза

Допускается использовать в качестве теплоносителя в системе отопления антифриз только на основе пропиленгликоля (далее – антифриз).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование других низкотемпературных жидкостей!

Необходимо использовать антифриз с температурой замерзания не ниже минус 20 °С. Для получения теплоносителя с требуемой температурой замерзания необходимо строго соблюдать рекомендации производителя антифриза.

При использовании антифриза в качестве теплоносителя система отопления должна быть выполнена по проекту с учётом следующих требований:

- ✓ проект системы отопления должен быть адаптирован для использования антифриза в качестве теплоносителя.
- ✓ уплотнительные материалы соединений системы отопления должны быть пригодны для работы в среде антифриза;
- ✓ недопустимо использование в системе отопления оцинкованных труб;
- ✓ необходимо использовать радиаторы и циркуляционные насосы повышенной мощности, так как теплопроизводительность котла при использовании антифриза снижается (примерно на 10%);
- ✓ в системе отопления должна быть предусмотрена возможность подпитки антифризом в случае его утечки.

Использовать антифриз необходимо не более его срока службы в соответствии с рекомендациями производителя.

В разделе 19 данного Руководства техническим специалистом сервисной организации, выполнившим установку котла, должна быть сделана отметка об использовании антифриза в качестве теплоносителя с указанием его марки.

7.2. Подбор дополнительного расширительного бака

Встроенный в котёл расширительный бак мембранного типа рассчитан на подключение котла к системе отопления емкостью не более 70 литров. При подключении котла к отопительной системе с большим объемом теплоносителя необходимо установить дополнительный мембранный расширительный бак. Подбор и установку дополнительного расширительного бака должны производить только специализированные сервисные организации. Указания по подбору дополнительного мембранного бака приведены в Приложении II.

7.3. Монтаж котла

✓ Котёл необходимо устанавливать на кухнях, в коридорах или в других нежилых отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации, сводами правил СП 62.13330.2011, СП 41-108-2004, СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390;

- ✓ в соответствии с п. 4.2.7, 4.2.10 и 4.2.11 СП 41-108-2004 установку котла следует предусматривать:
 - на стенах из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
 - на стенах, покрытых негорючими (РГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например: кровельной сталью по листу теплоизоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 3 мм.; известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) на расстоянии не ближе 3 см. от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см;
 - размещение котла над газовой плитой или кухонной мойкой не допускается;
 - перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1 метра;
- ✓ место установки котла выбирается с учетом того, что для удобства обслуживания необходимо свободное пространство не менее 150 мм по боковым сторонам и не менее 200 мм снизу котла. Габаритные размеры котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» приведены на Рис. 1. Габаритные размеры котла «ViitTerm 24 » приведены на Рис. 2;
- ✓ разметьте точки крепления котла, приложив к стене кронштейн из комплекта поставки, и просверлите отверстия Ø 10 мм. Для разметки отверстий в стене рекомендуется использовать монтажный шаблон, входящий в комплект поставки котла. Установите в отверстия дюбеля из комплекта поставки и закрепите на них кронштейн крепления котла, используя винты из комплекта поставки;

✓ навесьте котёл монтажными отверстиями, расположенными на швеллерах, на крюки кронштейна.

7.4. Подключение котла к системе отопления и системе ГВС

✓ Подключение котла к системам отопления и ГВС необходимо производить металлическими трубами или гибкими шлангами с внутренним диаметром не менее 20 мм для подсоединения к контуру отопления и не менее 15 мм для подсоединения к системе водоснабжения. Шланги должны быть стойкими к подводимым воде и теплоносителю при заданных

параметрах давления и температуры. Длина шлангов должна быть не более 2,5 м. Шланги следует устанавливать в соответствии с инструкцией производителя шлангов;

✓ настоятельно рекомендуем установить на входе в систему отопления и выходе из неё два запорных крана G3/4 (в комплект поставки не входят) для выполнения операций техобслуживания без слива теплоносителя из всей системы отопления;

✓ во избежание загрязнения контура отопления котла на обратной линии системы отопления (перед котлом) необходимо установить сетчатый фильтр («грязевик») и отстойную ёмкость;

✓ на линии ГВС перед фильтром необходимо установить запорный кран G1/2 (в комплект поставки не входит).

✓ удалить заглушки с присоединительных труб;

✓ подключить котёл к системам отопления и водоснабжения. Проверить герметичность соединений;

ВНИМАНИЕ! Трубопроводы контура отопления должны проходить через внутренние отапливаемые помещения, в противном случае при использовании воды в качестве теплоносителя возможно замерзание воды при минусовой температуре окружающего воздуха.

7.5. Подключение котла к газовой сети

✓ В соответствии с п. 7 СП 62.13330.2011 подводку газовой линии к котлу следует производить металлической трубами (стальными и медными) и теплостойкими многослойными полимерными трубами, включающими в себя в том числе один металлический слой (металлополимерными). Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при снабжении природным газом жилых многоквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения их пригодности для применения в строительстве. Допускается присоединение котла к газопроводу гибким рукавом (шлангом), стойким к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. Внутренний диаметр труб и шлангов должен быть не менее 20 мм.

✓ В соответствии с п. 5.5 СП 41-108-2004 длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Шланги следует устанавливать в соответствии с инструкцией производителя шлангов.

✓ Удалить заглушки с присоединительных труб.

✓ Установить на газопроводе перед котлом газовый фильтр и запорный кран.

✓ Газовый кран должен быть легкодоступен.

✓ Подключить котёл к газопроводу. Проверить отсутствие утечек газа. Контроль герметичности производится путем обмыливания мест соединений или другими безопасными методами. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

7.6. Подключение котла к баллону со сжиженным газом

✓ Перед подключением котла к баллону со сжиженным газом убедитесь в том, что Ваш котёл настроен на работу с данным видом газа. В противном случае необходимо произвести перевод котла на сжиженный газ в соответствии с разделом 9.

✓ Баллон со сжиженным газом обязательно должен быть оборудован редуктором с давлением стабилизации паровой фазы 2,9 кПа и производительностью паровой фазы не менее 1 м³/час. **ВНИМАНИЕ! Использование редукторов с давлением стабилизации, отличающимся от 2,9 кПа ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

✓ Длина шланга для подключения котла должна быть не более 1,5 м., внутренний диаметр - не менее 20 мм. Шланг для подвода газа должен быть стойким к подводимому газу при заданном давлении и температуре. Шланги следует устанавливать в соответствии с инструкцией производителя шлангов.

✓ Перед входом в котёл должен быть установлен запорный газовый кран, который должен быть легкодоступен.

✓ После окончания монтажа необходимо проверить места соединений и всю длину соединительного шланга на предмет утечки газа (см. п. 7.5).

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) хранить газовые баллоны и прокладывать шланги под прямыми солнечными лучами, вблизи от источников тепла (печь, плита, радиаторы отопления, другие нагревательные приборы);

2) нагревать баллоны с помощью пламени или нагревательных приборов;

3) использовать поврежденные газовые баллоны.

Рекомендуется хранить газовые баллоны в специальном металлическом шкафу, для ограничения доступа к ним детей и посторонних лиц. Размещение газобаллонных установок внутри здания не допускается.

7.7. Подсоединение котла к электросети

Котёл соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. Перед установкой котла необходимо убедиться в наличии электрической розетки однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с заземляющим контактом.

Для обеспечения безопасности при нахождении питания за интервалом 180÷250 В плата электронная переводит котёл в режим ожидания (см. п. 3.3.4).

Заземление котла выполняется с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0-87. Провод заземления присоединяется одним концом к винту заземления на нижней панели котла (обозначенному знаком) другим к контуру заземления помещения, в котором устанавливается котёл. Запрещается использовать для заземления трубопроводы теплоносителя, воды и газа, а также батареи отопления.

Схемы электрических соединений котла показаны в Приложение III.

Примечание. Рекомендуется выполнить подключение котла к электросети через стабилизатор напряжения для обеспечения устойчивой и бесперебойной работы, а также предотвращения выхода котла из строя в результате скачков напряжения в сети.

Внимание! При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его замену должна производить специализированная сервисная организация.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за неполадки, вызванные несоблюдением выше перечисленных требований. Любые действия, не соответствующие вышеприведенным в данном Руководстве, не только могут вывести котёл из строя, но и создать опасность для жизни.

7.8. Подключение котла к дымоходу

Категорически запрещено включать котёл в работу без установленной дымоотводящей трубы во избежание отравлением продуктами сгорания.

Котлы «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» имеют канал забора воздуха для горения и канал отвода продуктов сгорания, что позволяет не использовать воздух из помещения. Используя различные комплектующие, вы можете присоединить коаксиальную трубу (см. п. 7.9) или две отдельные трубы (см. п. 7.10) к верхней части настенного котла с последующим выводом их из помещения.

Котёл «ViitTerm 24» должен быть присоединен к дымоходу с соответствующей тягой (см. п. 2.2) и при этом должен быть установлен как можно ближе к дымоходу. Котёл имеет канал отвода продуктов сгорания, воздух для горения забирается из помещения, поэтому данное помещение должно иметь приточную вентиляцию. Соединение с котлом рекомендуется выполнять в соответствии с п. 7.11.

Трубы для удаления продуктов сгорания должны удовлетворять следующим требованиям:

- ✓ труба должна быть изготовлена из негорючего материала, стойкого к механическим деформациям, неподверженного коррозии, и полностью герметична. Она также должна быть защищена от перегрева, от возгорания и от замерзания;
- ✓ соединения дымоотводящей трубы должны быть изготовлены из термостойкого и неподверженного коррозии материала;
- ✓ дымоотводящая труба должна устанавливаться в доступном для обслуживания месте, чтобы, в случае повреждения трубы, не было препятствий для устранения утечки дыма.

После монтажа дымоотвода, необходимо осуществить следующее:

✓ убедиться в отсутствии в дымоходе сужений, а также в том, что к нему не присоединены выпускные трубы других котлов. Это допускается только, если дымоход спроектирован для нескольких потребителей и изготовлен согласно действующим правилам и нормам;

✓ если котёл должен быть присоединен к существующему дымоходу, необходимо удостовериться в чистоте последнего, так как отделение шлаков от стен дымохода во время работы котла может препятствовать свободному выпуску отходящих газов.

Для приобретения необходимых частей и деталей дымоотвода свяжитесь с торгующей организацией, осуществляющей реализацию аксессуаров к котлам «ViitTerm» в Вашем регионе.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование вентиляционных каналов для удаления продуктов сгорания.

7.9. Монтаж коаксиального дымоотвода для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T»

Присоединение коаксиальной трубы к котлу проводится с помощью соединительного комплекта (в комплект поставки не входит), который включает в себя коаксиальный отвод 90°, муфту для присоединения к выходу котла и прокладку (см. Рис. 6). При необходимости можно использовать соединительный комплект (в комплект поставки не входит) с отводом 45°.




Рис. 6. Монтаж коаксиального дымоотвода

При использовании коаксиальных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:

- ✓ уклон горизонтального участка дымоотводящей трубы должен составлять 3° в сторону улицы или конденсатосборника;
- ✓ максимально допустимая длина трубы составляет 3 м. Каждый отвод 90° равноценен 1 м трубы, каждое колено 45° – 0,5 м трубы;
- ✓ в местах поворотов трубы используйте отводы. Количество поворотов на 90° не должно превышать трех (включая отвод на выходе из котла).

7.10. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T»


Присоединение отдельных труб к котлу производится с помощью переходного комплекта (в комплект поставки котла не входит) или разделителя каналов (в комплект поставки котла не входит).

Конструкция переходного комплекта и разделителя каналов обеспечивает регулировку количества поступающего на горение воздуха при помощи поворотного шибер. Количество подаваемого воздуха зависит от длины труб и определяется при помощи газоанализатора. Необходимо поворачивать шибер по часовой стрелке, уменьшая количество подаваемого на горение воздуха, до тех пор, пока газоанализатор не зафиксирует повышение уровня CO (больше 0,05%) в дымовых газах. После этого следует слегка повернуть шибер в обратную сторону и зафиксировать.

При использовании отдельных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:

- ✓ суммарная максимальная длина труб не должна превышать 25 м. Каждый отвод 90° равноценен 1 м трубы, каждое колено 45° – 0,5 м трубы.
- ✓ в случае большой длины дымоотводящей трубы и возможного образования в ней конденсата, перед котлом необходимо устанавливать конденсатосборник 4 (см. Рис. 7);
- ✓ уклон горизонтальных участков дымоотводящей трубы должен быть не менее 3° в сторону конденсатосборника (при его наличии).

7.10.1. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода при помощи переходного комплекта КНГ 714061510



- 1) котёл;
- 2) переходник;
- 3) труба забора воздуха $\varnothing 80$ мм;
- 4) конденсатосборник;
- 5) дымоотводящая труба $\varnothing 80$ мм;
- 6) дымоотводящая труба $\varnothing 80$ мм;
- 7) переходник дымоотвода;
- 8) зажим;
- 9) переходник трубы забора воздуха;
- 10) втулка вентилятора;
- 11) теплоизоляция

Рис. 7. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода при помощи переходного комплекта

Переходной комплект состоит из деталей 7, 8, 9 (см. Рис. 7). Переходник дымоотвода 7 устанавливается на центральное отверстие в верхней плоскости котла и фиксируется зажимом 8.

Конструкция котла обеспечивает возможность установки трубы воздуховода 3 (забора воздуха), как с левой, так и с правой стороны от дымоотводящей трубы.

7.10.2. Монтаж отдельных труб дымоотвода и воздуховода при помощи разделителя каналов

ВНИМАНИЕ! Для установки разделителя каналов на котёл необходимо иметь в наличии (в комплект поставки не входят):

- винт (саморез) Ph – 4,8×60 DIN 7981 – 4 шт.;
- шайба плоская 5,3×10 DIN 125 (ГОСТ 11371) – 4 шт.;
- кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 9833-73 или прокладка уплотнительная с внутренним диаметром 5 мм и наружным $8 \div 10$ мм (материал – паронит) – 4 шт.

Последовательность установки разделителя каналов:

- 1) отвернуть восемь винтов 1 и снять воротник 2 (см. Рис. 8);




Рис. 8. Демонтаж воротника





Рис. 9. Установка прокладки

- 2) установить прокладку 1 (поставляется в комплекте с котлом) (см. Рис. 9);
- 3) убедиться в наличии уплотнительного кольца 6 (в месте присоединения втулки вентилятора) перед установкой разделителя на котёл (см. Рис. 10);
- 4) установить разделитель каналов 2 на котёл, контролируя, чтобы втулка не “закусила” уплотнительное кольцо 6;
- 5) закрепить разделитель каналов четырьмя винтами 3 (предварительно установить на каждый винт сначала шайбу 4, а затем кольцо 5);
- 6) убедиться в наличии уплотнительных колец 7 (2 шт.) на входе и выходе в разделитель каналов перед дальнейшим монтажом труб дымоотвода и воздуховода;
- 7) монтаж трубы забора воздуха и дымоотводящей трубы производить согласно Рис. 7 (см. п. 7.10).




- 1) котёл;
- 2) разделитель каналов;
- 3) винт Ph – 4,8×60 DIN 7981;
- 4) шайба плоская 5,3×10 DIN 125;
- 5) кольцо 005–008–19–2–2 ГОСТ 9833–73;
- 6) уплотнительное кольцо;
- 7) уплотнительное кольцо

Рис. 10. Схема установки разделителя каналов

7.11. Монтаж дымоотвода для котла «ViTerm 24»

При монтаже дымоотвода для котла «ViTerm 24» (см. Рис. 11) необходимо учитывать следующее:

- ✓ тяга в дымоходе должна быть в пределах от 4,0 до 30 Па (см. п 2.2);
- ✓ дымоотводящая труба должна иметь внутренний диаметр не менее 125 мм;
- ✓ дымоотводящая труба должна иметь вертикальный участок длиной не менее 500 мм, начинающийся непосредственно от котла;
- ✓ длина дымоотводящей трубы от вертикального участка до дымохода должна быть не более 2 м;
- ✓ дымоотводящая труба должна иметь уклон не менее 2° вверх по направлению к месту стыковки с дымоходом и минимальное количество поворотов (не более трёх).



- 1 - дымоотводящая труба;
- 2 - патрубок газоотводящего устройства котла;

- 3 - уплотнитель термостойкий;
- 4 - скотч алюминиевый термостойкий.




Рис. 11. Схема подсоединения дымоотводящей трубы для котла «ViTerm 24»

7.12. Заполнение контура отопления и предпусковые проверки

Если котёл при транспортировке и хранении находился при отрицательной температуре, то необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед первым пуском.

Требования к теплоносителю системы отопления приведены в п. 7.1.

Заполнение водой системы отопления производить в следующем порядке:

- 1) освободите клапан отвода воздуха 8 (см. п. 10.1) (расположен на насосе 7), отвернув его колпачок на 1,5...2 оборота;
- 2) откройте последовательно кран подачи холодной воды на линии ГВС перед котлом, кран подпитки контура отопления 24 и запорные краны на прямой и обратной линиях контура отопления (при их наличии);

- 3) закройте кран подпитки котла 24, как только давление в контуре отопления достигнет 1-2 бар (по показаниям манометра котла) в соответствии с указанным в таблице технических характеристик (см. п. 2.2). Рекомендуемое давление – 1,5 бар. При давлении ниже 1 бар включать котёл в работу запрещается;
- 4) включите котёл, не открывая газовый кран, чтобы насос полностью удалил воздух из системы отопления. При этом давление может снизиться ниже 1 бар и котёл выдаст ошибку 04 (недостаточное давление теплоносителя в контуре отопления). Для сброса ошибки необходимо нажать кнопку К6 (RESET) (см. п. 3.1).

Повторите действия согласно пунктам 1 – 4 до тех пор, пока давление в контуре отопления не стабилизируется на уровне 1,5 бар, что будет свидетельствовать о полном удалении воздуха. Рекомендуется установка дополнительных клапанов отвода воздуха в верхних точках системы отопления для более быстрого и полного удаления воздуха.

Перед пробным розжигом котла необходимо проверить:

- 1) соответствие установки котла требованиям, изложенными в разделе 7 «Установка котла»;
- 2) давление теплоносителя в системе отопления составляет 1 – 2 бар (рекомендуемое давление – 1,5 бар). При давлении свыше 2 бар следует открыть клапан дренажный 21 (см. п. 10.1), понизив давление до 1,5 бар. При давлении ниже 1 бар следует открыть кран подпитки контура отопления 24 и закрыть при достижении давления от 1 до 1,5 бар;
- 3) трубы забора воздуха и дымоотвода установлены и соответствуют требованиям (см. раздел 7.8);
- 4) напряжение и частота электросети соответствуют значениям, указанным в таблице 1 (см. п. 2.2);
- 5) вид потребляемого газа должен соответствовать виду газа, указанному в разделах 17 и 18 данного Руководства и виду газа, указанному в табличке котла;
- 6) отсутствие утечки газа;
- 7) открыт ли клапан отвода воздуха;
- 8) открыты ли запорные краны на прямой и обратной линиях контура отопления;
- 9) не заблокирован ли насос. Для этого при помощи отвёртки открутите заглушку насоса и проверните его вал несколько раз туда и обратно (см. Рис. 12), при этом котёл необходимо отключить от электросети (вынуть вилку из розетки). Затем плотно закрутите заглушку. При выполнении данной операции возможны протечки теплоносителя из насоса, после установки заглушки необходимо удалить остатки теплоносителя с компонентов котла (протереть);
- 10) подключение котла к электрической розетке однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с заземляющим контактом;
- 11) герметичность системы отопления.




Рис. 12. Проверка циркуляционного насоса

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания теплоносителя и воды на электронные компоненты котла!

ВНИМАНИЕ! Если в системе отопления в качестве теплоносителя используется антифриз, то необходимо проведение специальных мероприятий по заполнению котла и системы отопления, а также периодический контроль плотности антифриза. Заполнение и подпитку системы отопления в данном случае должен осуществлять технический специалист сервисной организации с использованием специального оборудования.

7.13. Проверка параметров горения

Котёл позволяет выполнить анализ теплотехнических параметров, не сбивая настроек котла. Для этого необходимо использовать функцию газоанализа (измерения температуры отходящих газов и содержания в них окиси углерода). Перед активацией этой функции (см. п. 10.3.2) необходимо убедиться, что котёл включен и работает в режиме отопления или комбинированном режиме, а труба дымоотвода имеет отверстие для ввода газоанализатора на прямолинейном участке на расстоянии не менее 250 мм от выхода из газоотводящего устройства. Во время анализа процесса горения остаётся включённой система защиты теплоносителя по перегреву, при достижении температуры теплоносителя 88 °С котёл перейдёт в режим ожидания. После окончания измерений отверстие для ввода газоанализатора должно быть герметизировано.

7.14. Дополнительные возможности (опции)

7.14.1. Подключение комнатного термостата

Для более эффективной работы котёл имеет возможность подключения комнатного термостата, который устанавливается в отапливаемом помещении. Для установки термостата необходимо из разъёма комнатного термостата удалить перемычку с контактов 3 и 4 (разъём M10) (см. Приложение III) и переставить провода с клеммной колодкой из контактов 1 и 2 в контакты 3 и 4. Далее к клеммной колодке осуществить подключение соединительных проводов комнатного термостата (полярность подключения проводов термостата значения не имеет). Перемычку необходимо передать на хранение владельцу котла.

Комнатный термостат в стандартную поставку не входит и приобретается по желанию пользователя отдельно. Кабель для подключения комнатного термостата к котлу в комплект поставки термостата не входит. Основные требования при выборе кабеля:

- ✓ максимальная длина кабеля составляет 30 метров;
- ✓ гибкий медный многожильный провод с площадью сечения $0,5 \div 1,5 \text{ мм}^2$.

7.14.2. Подключение внешнего датчика температуры

Рекомендуется использовать внешний (уличный) датчик температуры типа ТРЕВ. Датчик подключается к клеммной колодке разъёма комнатного термостата (установленного в разъём M10, см. Приложение III). Необходимо проконтролировать, чтобы в разъёме комнатного термостата на контактах 3 и 4 была установлена перемычка. В случае совместного подключения к котлу пульта управления и внешнего датчика необходимо удалить из разъёма комнатного термостата перемычку из контактов 3 и 4 и передать ее на хранение владельцу котла.

Кабель для подключения внешнего датчика к котлу в комплект поставки датчика не входит. Основные требования по выбору кабеля аналогичны указанным в п.7.14.1. Инструкция по подключению датчика поставляется в комплекте с ним.

7.14.3. Подключение компьютера для диагностики

Плата электронная предусматривает возможность подключения к разъёму M7 (см. Приложение III) стационарного или портативного персонального компьютера для диагностики параметров работы котла. Для этого необходима специальная программа и адаптер соединения платы электронной с компьютером (на компьютере обязательно должно быть наличие COM порта).

7.15. Выключение котла

Выключать котёл необходимо перед производством ремонтных работ или при сервисном обслуживании. Рекомендуется отключать котёл в следующей последовательности:

- 1) перевести котёл в режим ожидания, последовательно нажимая кнопку K5;
- 2) отсоединить вилку кабеля питания от розетки электросети;
- 3) закрыть запорные краны газа, теплоносителя и воды ГВС.

7.16. Слив воды из контура отопления котла

При демонтаже элементов контура отопления необходимо слить теплоноситель из котла. Для этого необходимо открутить клапан дренажный 21 (см. п. 10.1).

ВНИМАНИЕ! При длительном простое котла в зимнее время в случае использования воды в качестве теплоносителя или при возникновении опасности замерзания трубопроводов необходимо слить теплоноситель из котла и системы отопления.


8. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ГАЗА

ВНИМАНИЕ! Настройку регулятора подачи газа производить только немагнитной отверткой.

ВНИМАНИЕ! Настройку регулятора подачи газа или перевод котла с одного вида газа на другой должны производить только специализированные сервисные организации.

8.1. Подготовка к работе

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15) и откинуть крышку панели передней;
- 2) вывернуть 6 винтов-саморезов крепления панели передней;
- 3) откинуть панель переднюю вместе с крышкой;
- 4) снять пластмассовый колпачок с регулировочных винтов В и Г (см. Рис.13).



ERCO EBR2008N

Рис. 13. Регулятор подачи газа

8.2. Проверка давления газа на входе в регулятор

- 1) отвернуть заглушку из контрольной точки Б и подсоединить манометр;
- 2) включить котёл и перевести его в режим отопления (см. п. 3.2.4);
- 3) установить номинальную мощность, включив функцию газоанализа (см. п. 10.3.2);
- 4) выдержать котёл в режиме отопления в течение 1 минуты;
- 5) проверить давление газа в контрольной точке Б. Оно должно соответствовать:
 - 1,3 кПа ± 2,0 кПа (130 – 200 мм вод. ст.) для природного газа;
 - 2,9 кПа (300 мм вод. ст.) для сжиженного газа.

В противном случае необходимо выключить котёл и обратиться в аварийную службу газового хозяйства по тел. 04 или заменить баллон (для сжиженного газа);

- 6) перевести котёл в режим ожидания, последовательно нажимая кнопку K5 (см. п. 3.2.4);
- 7) отсоединить манометр и завернуть заглушку в контрольной точке Б до упора.

8.3. Регулировка номинального давления

- 1) отвернуть заглушку из контрольной точки А и подсоединить к ней манометр;
- 2) включить котёл и перевести его в режим отопления (см. п. 3.2.4);
- 3) установить номинальную мощность, включив функцию газоанализа (см. п. 10.3.2);
- 4) выдержать котёл в режиме отопления в течение 1 минуты;
- 5) проверить давление газа в контрольной точке А. Оно должно соответствовать (см. табл. 4):
 - для котла «Viiterm 21Т» 0,8 кПа (82 мм вод. ст.) для природного газа и 2,5 кПа (250 мм вод. ст.) для сжиженного газа;
 - для котла «Viiterm 24Т» 1,0 кПа (102 мм вод. ст.) для природного газа и 2,5 кПа (250 мм вод. ст.) для сжиженного газа;
 - для котла «Viiterm 24» 0,95 кПа (97 мм вод. ст.) для природного газа и 2,5 кПа (250 мм вод. ст.) для сжиженного газа.

После регулировки номинального давления необходимо войти в режим программирования и для котла Viiterm 21Т отрегулировать значение «P2» до установления давления в точке «А» согласно таблице № 4, для природного или сжиженного газа.

Значения давлений в контрольной точке А представлены в таблице:

Таблица 4

Модель котла	ViTerm 21T		ViTerm 24T		ViTerm 24	
	природный	сжиженный	природный	сжиженный	природный	сжиженный
Вид газа						
Давление газа в контрольной точке А при регулировке (P2=99)	0,8 кПа (82 мм вод. ст.)	2,5 кПа (250 мм вод. ст.)	1,0 кПа (102 мм вод. ст.)	2,5 кПа (250 мм вод.ст.)	0,95 кПа (97 мм вод. ст.)	2,5 кПа (250 мм вод. ст.)

В противном случае необходимо выставить требуемое давление вращением регулировочного винта Г, одновременно удерживая от проворачивания внутренний винт В.

8.4. Регулировка минимального давления

- 1) отсоединить провод с клеммы Д, котёл перейдет на минимальную мощность и на дисплее высветится ошибка «07» (см. п. 13.1);
- 2) проверить давление газа в контрольной точке А. Оно должно соответствовать (см. табл. 5):
 - для котла «ViTerm 21T» 0,15 кПа (15 мм вод. ст.) для природного газа и 0,3 кПа (30 мм вод. ст.) для сжиженного газа;
 - для котла «ViTerm 24T» 0,15 кПа (15 мм вод. ст.) для природного газа и 0,3 кПа (30 мм вод. ст.) для сжиженного газа;
 - для котла «ViTerm 24» 0,15 кПа (15 мм вод. ст.) для природного газа и 0,3 кПа (30 мм вод. ст.) для сжиженного газа.

Таблица 5

Модель котла	ViTerm 21T		ViTerm 24T		ViTerm 24	
	природный	сжиженный	природный	сжиженный	природный	сжиженный
Вид газа						
Давление газа в контрольной точке А	0,15 кПа (15 мм вод. ст.)	0,3 кПа (30 мм вод. ст.)	0,15 кПа (15 мм вод. ст.)	0,3 кПа (30 мм вод.ст.)	0,15 кПа (15 мм вод. ст.)	0,3 кПа (30 мм вод. ст.)

В противном случае необходимо выставить требуемое давление вращением регулировочного винта В, одновременно удерживая от проворачивания наружный винт Г;

- 3) присоединить провод к клемме Д.

8.5. Окончание работы по настройке регулятора подачи газа

- 1) выключить котёл;
- 2) отсоединить манометр и завернуть заглушку в контрольной точке А до упора;
- 3) установить пластмассовый колпачок на регулировочные винты С и Б;
- 4) включить котёл и перевести его в режим отопления (см. п. 3.2.4);
- 5) проверить отсутствие утечек газа в контрольных точках А и Б (см. п. 8.2);
- 6) перевести котёл в режим ожидания, последовательно нажимая кнопку К5;
- 7) установить панель переднюю и закрепить её с помощью 6 винтов-саморезов;
- 8) закрыть крышку панели передней.

9. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА

Вид газа, на который настроен котёл, указан в табличке на корпусе котла и в данном Руководстве (см. раздел 17).

Для перевода котла на другой вид газа необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) снять с котла облицовку. Для этого необходимо отвернуть 4 винта (самореза) крепления облицовки к нижней панели котла и 6 винтов (саморезов) крепления облицовки к передней панели;
- 3) откинуть переднюю панель вместе с крышкой вниз, после этого снять облицовку, потянув ее вверх и на себя;
- 4) снять герметизирующую крышку, отвернув 4 винта (самореза) и потянув крышку с усилием на себя. При обратной сборке следует обратить внимание на правильную установку боковин крышки, которые должны войти в пазы на задней стенке котла;
- 5) снять коллектор. Для чего отвернуть два винта (самореза) крепления коллектора к передней опоре горелки и ключом на 30 отвернуть гайку крепления коллектора к газовой трубе (подробное описание снятия коллектора приведены в п. 12.1);
- 6) заменить сопла в коллекторе горелки на сопла с диаметром отверстия:
 - для сжиженного газа – 0,79 мм;
 - для природного газа – 1,31 мм для котлов «ViTerm 21T», «ViTerm 24T», «ViTerm 24»
- 7) снять кожух закрывающий плату электронную, отвернув 6 винтов (саморезов) на кожухе и установить перемычку 9 разъёма СМ1 (см. Приложение III) в положение:
 - "А-В" для природного газа;
 - "В-С" для сжиженного газа;
- 8) включить котёл и запрограммировать мощность розжига "P0" (см. п. 10.3.1);
- 9) произвести настройку регулятора подачи газа (см. раздел 8);
- 10) произвести сборку элементов котла в обратной последовательности;
- 11) внести изменения на этикетке котла и в разделе 18 данного Руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Для перевода котла на другой вид газа необходимо использовать только фирменный комплект деталей.

Для приобретения необходимых деталей свяжитесь с торгующей организацией, осуществляющей реализацию аксессуаров к котлам «ViTerm» в Вашем регионе.

10.2. Основные компоненты**10.2.1. Система управления**

Устройство	Назначение
Плата электронная 11(см. п. 10.1)	Управление работой котла и обеспечение безопасности при возникновении аварийных ситуаций
Электропроводка	Комплект проводов для соединения платы электронной с датчиками, устройствами и механизмами

10.2.2. Гидравлическая система

Устройство	Назначение
Теплообменник 2 -	Передача тепла, образующегося при сжигании газа, к теплоносителю
Теплообменник вторичный 3 -	Передача тепла от теплоносителя системы отопления к воде системы ГВС
Насос 7 -	Устройство для создания принудительной циркуляции теплоносителя
Клапан отвода воздуха 8 -	Автоматическое удаление воздуха из системы отопления
Клапан трёхходовой 18 - с электродвигателем 19 -	Переключение потока теплоносителя из теплообменника первичного между системами отопления и ГВС
Бак расширительный 10 -	Компенсация расширения теплоносителя в результате нагрева
Клапан обратный 12 -	Исключение возможности попадания теплоносителя из контура отопления в контур ГВС

10.2.3. Газовая система

Устройство	Назначение
Блок горелочный (горелка) 4 -	Смешение воздуха с газом и обеспечение равномерного горения газовоздушной смеси в камере сгорания
Трансформатор розжига (встроенный в плату электронную 11)	Формирование искры на свече розжига
Свеча розжига 5 -	Создание искры для розжига газовоздушной смеси на горелке

10.2.4. Дымоотводящая система

Устройство	Назначение
Вентилятор 28 - (для котлов «VilTerm 21T» и «VilTerm 24T»)	Принудительный отвод продуктов сгорания
Газоотводящее устройство 1 -	Естественный отвод продуктов сгорания

10.2.5. Устройства регулирования

Устройство	Назначение
по газу	
Регулятор подачи газа 9 - (см. п. 10.1)	Регулирование подачи газа на блок горелочный
по теплоносителю	
Датчик температуры контура отопления 16	Измерение температуры теплоносителя. Сигнал от датчика используется для поддержания заданной температуры теплоносителя в контуре отопления
по воде	
Датчик температуры контура ГВС 17	Измерение температуры воды в контуре ГВС. Сигнал от датчика используется для поддержания заданной температуры в контуре ГВС
Датчик холла 23 -	Определение протока воды в контуре ГВС. Сигнал от датчика используется для перевода котла в режим ГВС при открытии водоразборного крана горячей воды

10.2.6. Устройства безопасности

Устройство	Назначение
по управлению	
Предохранитель (см. Приложение III)	Защита электронной платы и электрических цепей от перегрузки в электросети и короткого замыкания
по теплоносителю	
Датчик давления 14	Контроль минимального давления теплоносителя и отсутствия воздуха в системе отопления
Термореле 15	Защита от перегрева первичного теплообменника
Клапан предохранительный 22 -	Сброс теплоносителя из системы отопления при давлении выше 3,0 бар
Клапан отвода воздуха 8 -	Автоматическое удаление воздуха из системы отопления
Клапан обратный 12	Защита от попадания теплоносителя в систему ГВС
по газу	
Регулятор подачи газа 9 -	Розжиг при пониженном давлении во избежание "хлопка". Блокировка подачи газа при возникновении опасной ситуации (перегрев теплоносителя, отсутствие тяги и пр.)
Свеча ионизации 6 -	Контроль пламени на горелке. Прекращение подачи газа на горелку при отсутствии пламени
по продуктам сгорания	

Прессостат воздушный 27 - (для котлов «ViTerm 21T» и «ViTerm 24T»)	Контроль работы вентилятора. Остановка работы котла при отсутствии тяги или выходе вентилятора из строя
Термореле 29 - (для котла «ViTerm 24»)	Контроль тяги. Остановка работы котла при отсутствии тяги

10.3. Сервисные функции

10.3.1. Функция программирования параметров

Функция программирования параметров позволяет изменять основные параметры запуска и работы котла. Данная функция работает только в режиме ожидания и позволяет изменять следующие параметры:

“P0” – мощность розжига $0 \div 99$ (100 шагов);

“P1” – минимальная мощность отопления $0 \div 39$ (40 шагов);

“P2” – максимальная мощность отопления $40 \div 99$ (60 шагов);

“P3” – минимальное время от выключения до повторного включения в работу $0 \div 14$ (мин).

Заводские настройки:

Котёл	Вид газа	Параметр			
		P0	P1	P2	P3
ViTerm 21T	Природный	40	0	Согласно давления указанного в таблице №4	3
	Сжиженный	60			
ViTerm 24T	Природный	40			
	Сжиженный	60			
ViTerm 24	Природный	40	99		
	Сжиженный	60			

Для использования функции программирования параметров необходимо:

- 1) выключить котёл, последовательно нажимая кнопку K5 (см. Рис. 3) до появления на дисплее котла символа ;
- 2) отключить котёл от сети электропитания;
- 3) вновь подключить котёл к сети электропитания. В течение 5 секунд имеется возможность активации функции программирования;
- 4) нажать и одновременно удерживать кнопки уменьшения температуры ГВС и отопления (K2 и K4) для активации функции программирования параметров;
- 5) отпустить кнопки, когда код “P0” и символ  появятся на дисплее;
- 6) выбрать параметр, который необходимо изменить, нажимая кнопки K3 или K4;
- 7) нажать кнопку K5, чтобы вывести на дисплей значение параметра. Символ  на дисплее начнет мигать;
- 8) изменить значение выбранного параметра, нажимая кнопки K1 (увеличение) или K2 (уменьшение значения).
- 9) Для увеличения скорости изменения параметра кнопки K1 или K2 можно нажать и удерживать;
- 10) нажать кнопку K5, чтобы сохранить установленное значение параметра и вернуться к выбору параметров;
- 11) повторить цикл, начиная с пункта 6, чтобы модифицировать все параметры, которые Вы желаете изменить;
- 12) нажать кнопку K6 (RESET) для выхода из режима программирования.

Не изменяйте параметр P3 без крайней необходимости.

10.3.2. Функция газоанализа

Функция газоанализа позволяет контролировать, анализировать процесс горения и настраивать регулятор подачи газа (см. п. 8.2 и п. 8.3). Данная функция работает в режиме отопления или комбинированном режиме.

Чтобы активировать функцию газоанализа, необходимо удерживать кнопку K6 (RESET) пока на дисплее не отобразится значок . В течение 15 мин котёл будет работать на номинальной мощности. После истечения этого времени котёл автоматически вернётся в рабочий режим. Для выключения функции газоанализа раньше чем через 15 мин необходимо выключить, а затем включить котёл, используя кнопку K5.

10.4. Логика работы котла

Запуск котла в режиме отопления происходит, если фактическая температура теплоносителя в системе отопления ниже заданной на 5°C . Запуск котла в режиме ГВС происходит при наличии протока воды в линии ГВС.

При включении котла происходят следующие предпусковые операции:

- 1) плата электронная 11 (см. п. 10.1) проверяет наличие напряжения;
- 2) срабатывает датчик давления 14. На плату электронную подается сигнал о наличии теплоносителя в контуре отопления. Если контур отопления не заполнен, запуск котла прекращается;
- 3) плата электронная проверяет состояние термореле 15 и исправность датчиков температуры контура отопления 16 и ГВС 17. Неисправность любого из датчиков приводит к прекращению цикла запуска котла;
- 4) на дисплее панели управления отображается значение температуры теплоносителя в контуре отопления или в контуре ГВС (в зависимости от режима работы).

Если запуск котла прекращается из-за неисправности, то на дисплей выводится код ошибки (см. п. 13.1).

10.4.1. Работа котла в режиме отопления:

- 1) плата электронная 11 (см. п. 10.1) проверяет положение трехходового клапана;
- 2) если клапан трехходовой 18 находится в положении, соответствующем режиму ГВС, то плата подает напряжение на его электродвигатель 19. Электродвигатель перемещает клапан трехходовой 18 в положение для режима отопления. В результате этого, теплоноситель из теплообменника первичного будет направляться в систему отопления;
- 3) плата электронная подает напряжение на насос 7 (наличие напряжения на клеммах насоса можно проверить тестером). Насос начинает работать (звук работающего насоса прослушивается);

- 4) для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» плата электронная опрашивает прессостат воздушный 27, его контакты должны быть разомкнуты. Если контакты замкнуты, запуск котла прекращается;
- 5) для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» плата электронная подает напряжение на электродвигатель вентилятора 28. Вентилятор начинает работать (прослушивается). Поток воздуха создаётся разность давлений в прессостате воздушном 27. На плату электронную 11 подается сигнал о наличии тяги. Если сигнал отсутствует, запуск котла прекращается;
- 6) для котла «ViitTerm 24» плата электронная проверяет состояние термореле 29 (датчик тяги). Неисправность термореле приводит к прекращению цикла запуска котла;
- 7) выдерживается пауза для вентиляции камеры сгорания (необходима для удаления газа в случае предшествующего неудачного пуска);
- 8) трансформатор розжига, встроенный в плату электронную 11, выдаёт высокое напряжение на свечу розжига 5 в течение ~ 10 с (слышен звук разряда);
- 9) плата электронная 11 выдаёт сигнал на открытие газового клапана в регуляторе подачи газа 9, и газ поступает в блок горелочный 4;
- 10) если розжиг произошёл (при снятой облицовке пламя можно видеть через смотровое окно), то свеча ионизации 6 выдает сигнал на плату электронную об успешном розжиге. В случае отсутствия сигнала от свечи ионизации, плата электронная 11 повторяет процедуру пуска котла с самого начала. Предпринимаются две последовательные попытки пуска. Если обе попытки окончились неудачей, плата электронная прекращает розжиг;
- 11) плата электронная 11 меняет ток модулятора регулятора подачи газа 9. Регулятор подачи газа увеличивает подачу газа на блок горелочный 4 до максимальной мощности, чтобы максимально быстро прогреть теплоноситель в системе отопления до заданной температуры.
- 12) плата электронная сравнивает сигнал датчика температуры контура отопления 16 со значением, заданным пользователем при помощи кнопок K3 и K4 (см. п. 3.1). При разности указанных температур более 1 °C плата электронная 11 меняет ток модулятора регулятора подачи газа 9 для изменения подачи газа на блок горелочный в соответствии с потребностью контура отопления.

10.4.2. Работа котла в режиме ГВС:

- 1) подается сигнал с датчика протока ГВС 23 (см. п. 10.1) о наличии протока воды в контуре ГВС;
- 2) плата электронная 11 проверяет положение трёхходового клапана;
- 3) если клапан трехходовой 18 находится в положении, соответствующем режиму отопления, то плата подаёт напряжение на его электродвигатель 19. Электродвигатель перемещает клапан трехходовой 18 - в положение, соответствующее режиму ГВС. В результате этого теплоноситель из теплообменника первичного направляется в теплообменник вторичный 3, тем самым обеспечивается режим ГВС;
- 4) плата электронная подаёт напряжение на насос 7 (наличие напряжения на клеммах насоса можно проверить тестером). Насос начинает работать (звук работающего насоса прослушивается);
- 5) для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» плата электронная опрашивает прессостат воздушный 27, его контакты должны быть разомкнуты. Если контакты замкнуты, запуск котла прекращается;
- 6) для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» плата электронная подает напряжение на электродвигатель вентилятора 28. Вентилятор начинает работать (прослушивается). Поток воздуха создаётся разность давлений в прессостате воздушном 27. На плату электронную 11 подается сигнал о наличии тяги. Если сигнал отсутствует, запуск котла прекращается;
- 7) для котла «ViitTerm 24» плата электронная проверяет состояние термореле 29 (датчик тяги). Неисправность термореле приводит к прекращению цикла запуска котла;
- 8) выдерживается пауза для вентиляции камеры сгорания (необходима для удаления газа в случае предшествующего неудачного пуска);
- 9) трансформатор розжига, встроенный в плату электронную, выдаёт высокое напряжение на свечу розжига 5 в течение ~ 10 с (слышен звук разряда);
- 10) плата электронная выдаёт сигнал на открытие газового клапана в регуляторе подачи газа 9, и газ поступает в блок горелочный 4;
- 11) если розжиг произошёл (при снятой облицовке пламя можно видеть через смотровое окно), то свеча ионизации 6 выдает сигнал на плату электронную об успешном розжиге. В случае отсутствия сигнала от свечи ионизации плата электронная повторяет процедуру пуска котла с самого начала. Предпринимаются две последовательные попытки пуска. Если обе попытки окончились неудачей, плата электронная прекращает розжиг;
- 12) плата электронная меняет ток модулятора регулятора подачи газа 9. Регулятор подачи газа увеличивает подачу газа на блок горелочный до максимальной мощности, чтобы максимально быстро прогреть воду в системе ГВС;
- 13) плата электронная сравнивает сигнал датчика температуры контура ГВС 17 со значением, заданным пользователем при помощи кнопок K1 и K2 (см. п. 3.1). При разности указанных температур более 1 °C плата электронная меняет ток модулятора регулятора подачи газа для изменения подачи газа на блок горелочный в соответствии с потребностью контура ГВС.

10.4.3. Работа котла в комбинированном режиме

В этом режиме ГВС имеет приоритет над отоплением. При отсутствии протока воды в линии ГВС котёл работает в режиме отопления.

При наличии протока воды в линии ГВС:

- ✓ срабатывает датчик холла 23 (см. п. 10.1). На плату электронную подается сигнал о наличии воды в контуре ГВС;
- ✓ плата электронная подает напряжение на электродвигатель 19 клапана трехходового 18
- ✓ электродвигатель перемещает клапан трехходовой 18. В результате этого теплоноситель из теплообменника первичного направляется в теплообменник вторичный 3, тем самым обеспечивается приоритет ГВС (поступление воды в систему отопления прекращается на все время забора воды в системе ГВС).

При прекращении протока воды в линии ГВС (сигнал с датчика холла 23 отсутствует) котёл переходит в режим отопления (плата электронная подает напряжение на электродвигатель и он перемещает клапан трехходовой в положение для режима отопления).

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Техническое обслуживание и проверка работы котла проводится специализированной сервисной организацией.

ВНИМАНИЕ! Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя и производятся за счёт потребителя.

При ежегодном техническом обслуживании обязательно требуется выполнять:

- 1) чистку горелочного блока (горелки), включая чистку свечи розжига и ионизации (см. п. 11.1);
- 2) чистку теплообменника от сажи и чистку (промывку) труб теплообменника от накипи (при необходимости) (см. п. 11.1.2; п. 11.1.3);
- 3) замену уплотнений в газовой системе, системах отопления и ГВС (в тех соединениях, где производилась разборка газовых и гидравлических коммуникаций или где есть протечки воды, теплоносителя или газа);
- 4) проверку герметичности газовой системы, систем отопления и ГВС котла;
- 5) смазку подвижных соединений (при необходимости), рекомендуется использовать густые смазки на основе силикона;
- 6) проверку работы устройств безопасности и датчиков (см. п. 11.2.2);
- 7) проверку давления воздуха в баке расширительном (один раз в 3 года);
- 8) проверку системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность;
- 9) проверку расхода воды в системе ГВС (расход должен быть достаточным для включения режима ГВС);
- 10) проверку системы отопления на предмет засорения.

ВНИМАНИЕ! Операции по техническому обслуживанию, связанные с разборкой его газовых или гидравлических коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения котла и его остывания (должны быть закрыты краны на линиях теплоносителя, воды и газа перед котлом, котёл должен быть отсоединен от электросети).

11.1. Техническое обслуживание

11.1.1. Чистка блока горелочного

Примечание! Содержание блока горелочного в чистоте избавит теплообменник от загрязнения сажей и увеличит срок его службы.

Для чистки блока горелочного (горелки) необходимо:

- 1) выполнить демонтаж горелки (см. п. 12.1)
- 2) удалить щеткой пыль с наружных поверхностей горелки и с коллектора;
- 3) удалить нагар мелкой наждачной бумагой с электродов свечи розжига и ионизации;
- 4) протереть влажной ветошью коллектор и сопла;
- 5) щеткой – «ершом» удалить пыль из внутренних каналов секций горелки;
- 6) промыть горелку мыльным раствором, особенно внутренние полости ее секций при помощи щетки – «ерша», тщательно промыть проточной водой, просушить и поставить горелку на место;
- 7) проверить на герметичность места соединений, подвергавшиеся разборке (см. п. 11.2.1).
- 8) проверить находится ли свеча розжига на расстоянии $3 \pm 0,5$ мм над секциями горелки;
- 9) проверить находится ли свеча ионизации на расстоянии $5 \pm 0,5$ мм над секциями горелки.

Необходимо обратить внимание, не повреждены ли насадки и секции.

11.1.2. Внешняя чистка теплообменника

Для улучшения полного сгорания газа, а также достижения максимального теплообмена в устройстве, необходимо поддерживать оребрение теплообменника в чистоте. При загрязнении теплообменника необходимо произвести чистку его поверхностей, на которых образовалась сажа.

Перед демонтажем теплообменника необходимо:

- 1) выключить котёл;
- 2) закрыть краны на входе и выходе линии отопления;
- 3) накрыть пленкой насос и другие электрические (электронные) приборы от возможного попадания теплоносителя;
- 4) слить теплоноситель из котла.

Для удаления сажи необходимо:

- 1) выполнить демонтаж теплообменника (см. п. 12.2) и опустить его в раствор мыла или иного синтетического моющего средства;
- 2) подержать его в растворе 10 – 15 минут и произвести чистку верхней и нижней поверхностей при помощи мягкой щетки, промыть сильной струей воды;
- 3) при необходимости весь процесс повторить;
- 4) установить теплообменник с новыми прокладками, резиновые прокладки смазать силиконовым маслом;
- 5) проверить на герметичность места соединений газа, теплоносителя и воды (см. п. 11.2.1), подвергавшиеся разборке.

11.1.3. Внутренняя чистка (промывка) теплообменника

В процессе эксплуатации на внутренних поверхностях теплообменника 2 (см. п. 10.1) возможно образование накипи.

Для устранения накипи необходимо:

- 1) выполнить демонтаж теплообменника (см. п. 12.2) и поместить его в ёмкость;
- 2) приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды);
- 3) залить в трубопровод теплообменника приготовленный раствор;
- 4) раствор оставить на 10–15 минут, затем слить и трубопровод (змеевик) теплообменника тщательно промыть водой, при необходимости весь процесс повторить;
- 5) установить теплообменник с новыми прокладками;
- 6) проверить на герметичность места соединений газа, теплоносителя и воды (см. п. 11.2.1), подвергавшиеся разборке.

Также необходимо произвести чистку фильтра воды контура ГВС. Фильтр находится в штуцере ГВС и извлекается с помощью отвертки или другого острого предмета.

11.1.4. Внутренняя чистка (промывка) вторичного теплообменника

На внутренних поверхностях вторичного теплообменника поз. 3 (см. п. 10.1) в процессе эксплуатации возможно образование накипи.

Выполнить демонтаж вторичного теплообменника (см. п. 12.4).

Инструкции по устранению накипи приведены в п. 11.1.3.

Также необходимо произвести чистку фильтра воды ГВС. Фильтр находится в штуцере ГВС и извлекается с помощью отвертки или другого острого предмета.

11.1.5. Чистка предохранительного клапана

На внутренних поверхностях предохранительного клапана 22 (см. п. 10.1) в процессе эксплуатации возможно образование накипи.

Выполнить демонтаж предохранительного клапана (см. п. 12.6), с помощью ключа на 27 разобрать клапан и произвести его чистку.

Перед сборкой произвести смазку подвижных частей силиконовой смазкой.

11.2. Проверка работы котла

При каждом техническом обслуживании котла необходимо проверить:

- 1) наличие стабилизатора напряжения;
- 2) напряжение и частоту тока на входе в котёл на соответствие указанным в таблице техническим характеристикам (см. п. 2.2);
- 3) подается ли природный газ с номинальным давлением 1,3–2,0 кПа (130–200 мм вод. ст.) или сжиженный газ с номинальным давлением 2,9 кПа (300 мм вод. ст.). Замер давления необходимо проводить при работающем котле;

Перед проверкой герметичности газового и гидравлических систем, а также устройств безопасности необходимо снять с котла облицовку и крышку герметизирующую (см. п. 12.1, первые 7 пунктов).

11.2.1. Проверка герметичности газовой системы, систем отопления и ГВС котла

ВНИМАНИЕ! Проверка герметичности газовых соединений выполняется путем обмыливания мест соединений (или другими безопасными методами без использования источников открытого пламени). Появление пузырьков означает утечку газа.

Проверка герметичности проводится в местах соединений: регулятора подачи газа с трубой подвода газа, трубы газовой с блоком горелочным и с регулятором подачи газа, а также в контрольных точках А и В регулятора подачи газа (см. Рис. 13).

Проверка герметичности систем отопления и ГВС выполняется поочередно в режиме отопления и ГВС. Проверяются места соединений котла с системой отопления и ГВС, теплообменника с гидрогруппой, герметичность соединений элементов гидрогруппы. Течь в местах соединений не допускается.

В случае обнаружения утечки газа, протечки теплоносителя или воды, их необходимо устранить путем подтяжки гаек (заглушек) или установкой нового уплотнения.

11.2.2. Проверка работы устройств безопасности

11.2.2.1. Проверка датчика давления теплоносителя в системе отопления

Перед включением котла снять провода с датчика давления 14 (см. п. 10.1). При попытке запуска котёл должен выдать на дисплей символ "04", сигнализирующий об аварийной ситуации в контуре отопления.

После ликвидации причины аварийного выключения котла (установка на место проводов датчика давления) котёл должен автоматически включиться.

11.2.2.2. Проверка защиты от перегрева теплоносителя в системе отопления

На работающем котле снять провода с термореле 15 (см. п. 10.1). Котёл должен отключиться и вывести на дисплей символ "02". После ликвидации причины аварийного выключения котла (присоединение проводов к термореле) и нажатия кнопки К6 (RESET) котёл должен автоматически включиться.

11.2.2.3. Проверка работы клапана предохранительного

Проверка работы предохранительного клапана 22 (см. п. 10.1) заключается в повороте ручки на клапане влево (против часовой стрелки) так, чтобы произошел выброс теплоносителя из клапана. Клапан должен закрыться самостоятельно.

11.2.2.4. Проверка клапана отвода воздуха

При открытом колпачке клапана отвода воздуха 8 (см. п. 10.1) из него не должен течь теплоноситель. Через клапан должен удалиться только воздух.

11.2.2.5. Проверка работы регулятора подачи газа

Установить температуру теплоносителя в системе отопления 50 °С. В процессе работы котла необходимо наблюдать за показаниями температуры на дисплее, а также за величиной давления газа в горелке (см. раздел 8. Когда температура, показываемая на дисплее, будет выше установленной температуры на ~ 1–2 °С регулятор подачи газа 9 (см. п. 10.1) должен уменьшить давление газа в горелке (при этом уменьшится высота пламени).

Перед включением котла отсоединить один из проводов катушки модулятора на регуляторе подачи газа. На дисплее будет мигать аварийный код "07", сигнализирующий об отказе в работе регулятора. После ликвидации причины аварийного выключения котла (присоединение провода к регулятору) котёл должен автоматически включиться.

11.2.2.6. Проверка свечи ионизации

На работающем котле снять провод со свечи ионизации 6 (см. п. 10.1). Котёл должен отключиться и вывести на дисплей символ "01". После ликвидации причины аварийного выключения котла (присоединения провода к свече ионизации) и нажатия кнопки К6 (RESET) котёл должен автоматически включиться.

Определение наличия пламени основано на принципе контроля тока ионизации. Ток ионизации измеряется микроамперметром путем его последовательного подсоединения в цепь свечи ионизации. Оптимальное значение тока ионизации составляет 3...5 µА.

Причинами уменьшения тока ионизации могут быть: «утечка тока», плохое соединение с «землей» или неправильное подключение свечей (провод свечи ионизации и свечи розжига необходимо поменять местами). Иногда низкий ток ионизации может быть следствием несоответствующей требованиям газозвоздушной смеси или появлением нагара на свече ионизации при эксплуатации котла.

11.2.2.7. Проверка устройств контроля за удалением продуктов сгорания

Включить котёл, предварительно отсоединив дымовую трубу от дымохода. Для котлов «ViitTerm 21T» и «ViitTerm 24T» накрыть втулку, установленную на патрубок вентилятора, металлическим листом. Для котла «ViitTerm 24» накрыть выходное отверстие дымовых газов металлическим листом. Котёл должен отключиться и вывести на дисплей символ "03", сигнализирующий об остановке работы котла по причине отсутствия тяги в дымоходе. Котёл «ViitTerm 24» должен отключиться в течение двух минут.

После ликвидации причины аварийного выключения котла, а также снятия блокировки при помощи кнопки K6 (RESET) котёл должен автоматически включиться. Котёл «ViitTerm 24» восстанавливает свою работоспособность после срабатывания датчика тяги в течение 10 минут. После выполнения данной проверки обязательно установить дымовую трубу на место.

11.2.2.8. Проверка датчика температуры контура отопления

Перед включением котла отсоединить провода от датчика температуры теплоносителя контура отопления 16 (см. п. 10.1). При попытке запуска котёл должен выдать на дисплей символ "05", сигнализирующий об отказе датчика температуры контура отопления. После ликвидации причины аварийного выключения котла (присоединение проводов к датчику) котёл должен автоматически включиться.

Для проверки датчика температуры замерьте его сопротивление: $R=10$ кОм (при 25 °С).

11.2.2.9. Проверка датчика температуры контура ГВС

Перед включением котла отсоединить провода от датчика температуры воды контура ГВС 17 (см. п. 10.1). При попытке запуска в режиме ГВС котёл должен выдать на дисплей символ "06", сигнализирующий об отказе датчика температуры в контуре ГВС. После ликвидации причины аварийного выключения котла (присоединение провода к датчику) котёл должен автоматически включиться.

Для проверки датчика температуры замерьте его сопротивление: $R=10$ кОм (при 25 °С).

11.2.2.10. Проверка датчика протока воды в контуре ГВС

Перевести котёл в режим ГВС (см. п. 3.2.2), открыть водоразборный кран на линии ГВС. Снять провода с датчика протока контура ГВС 23 (см. п. 10.1). Котёл должен перейти в режим ожидания. После установки проводов на место котёл должен автоматически включиться.

11.2.2.11. Проверка давления воздуха в баке расширительном

Через клапан (ниппель) расширительного бака, находящийся в верхней части бака, замерить давление воздуха. Давление воздуха должно составлять $(0,1\pm 0,02)$ МПа. Если давление воздуха в расширительном баке ниже допустимого, то его необходимо повысить до требуемого значения насосом или другим безопасным способом. В случае повреждения внутренней мембраны (при замере давления воздуха из клапана выступает теплоноситель или давление воздуха не восстанавливается) расширительный бак необходимо заменить.

11.2.2.12. Проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность

Проверить визуально целостность дымоотвода. Перекосы и зазоры в местах соединения элементов дымоотвода недопустимы. Стыки отдельного дымоотвода, в элементах которого не предусматривается наличие уплотнительных манжет или колец, должны быть герметизированы алюминиевым термостойким скотчем или аналогичным по своим свойствам материалом. Для котла «ViitTerm 24» место соединения патрубка газоотводящего устройства с дымоотводом должно быть загерметизировано (см. Рис. 11).

11.2.2.13. Проверка расхода воды в ГВС

Определить максимальный расход воды в линии ГВС мерной емкостью. Расход воды должен составлять не менее 2,5 л/мин. Если расход воды менее 2,5 л/мин, необходимо произвести чистку водяного фильтра перед котлом на линии ГВС (если фильтр установлен). Если чистка (промывка) теплообменника вторичного не проводилась, то её необходимо провести (см. п. 11.1.4).

11.2.2.14. Проверка системы отопления на предмет засорения

Необходимо произвести чистку гидравлического фильтра перед котлом на линии отопления (в случае установки фильтра), а также других мест системы отопления, где возможно засорение. Перед чисткой фильтра необходимо выключить котёл и слить теплоноситель из котла (см. п. 7.15) (если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей системы отопления).

12. РАЗБОРКА КОТЛА И ДЕМОНТАЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ

Разборка котла и все работы по демонтажу основных узлов котла производятся только после полного отключения и остывания котла (котёл должен быть выключен, должны быть закрыты краны на линиях теплоносителя, воды и газа перед котлом, котёл должен быть отсоединен от электросети).

При работах по демонтажу необходимо слить теплоноситель из котла (см. п. 7.16).

12.1. Демонтаж блока горелочного

Для демонтажа блока горелочного необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) отвернуть 4 самореза 1 (см. Рис. 16) крепления облицовки к нижней панели котла;
- 3) откинуть крышку передней панели;
- 4) отвернуть два самореза 3 и четыре самореза 2 (см. Рис. 16) крепления передней панели к облицовке;



Рис. 16. Демонтаж облицовки и передней панели

- 5) откинуть переднюю панель вместе с крышкой вниз;
- 6) снять облицовку, потянув ее вверх и на себя;
- 7) отвернуть 4 самореза крепления крышки герметизирующей. Снять крышку, потянув ее с усилием на себя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку боковин крышки, которые должны войти в пазы на задней стенке котла. (для котлов «VilTerm 21T» и «VilTerm 24T»)

В котлах «VilTerm 21T», «VilTerm 24T» и «VilTerm 24» для демонтажа горелки и коллектора, входящих в состав блока горелочного, необходимо после снятия облицовки и крышки герметизирующей:

- 1) отвернуть два самореза 1 (см. Рис. 17) крепления пластины 2 со свечами и снять пластину;
- 2) отвернуть четыре винта 4 крепления коллектора 3 к передней опоре горелки;
- 3) ключом на 30 отвернуть гайку 5 крепления коллектора к газовой трубе и снять коллектор;




Рис. 17. Демонтаж коллектора




Рис. 18. Демонтаж горелки

- 4) отвернуть четыре самореза 1 (см. Рис. 18) крепления горелки к задней стенке котла (по два с каждой стороны) и снять горелку.

Сборку производить в обратной последовательности.

12.2. Демонтаж первичного теплообменника

Чтобы снять теплообменник, необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) перекрыть запорные краны на трубах системы отопления перед котлом, слить теплоноситель из котла (см. п. 7.16.) (если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей системы отопления);
- 3) снять блок горелочный (см. п. 12.1);
- 4) отсоединить провода от термореле 15 (см. п.10.1);
- 5) ключом на 30 отвернуть две гайки 1 (см. Рис. 19) крепления труб к теплообменнику;
- 6) ключом на 30 отвернуть две гайки 2 (см. Рис. 19) крепления штуцеров теплообменника к кронштейнам задней стенки;
- 7) отвернуть три самореза 4 (два для котла «VilTerm 24») крепления планки 3 газоотводящего устройства и снять планку;
- 8) снять теплообменник, потянув его на себя.

Сборку производить в обратной последовательности.




Рис. 19. Демонтаж труб и теплообменника

12.3. Демонтаж насоса

Чтобы снять насос, необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) перекрыть запорные краны на входе в котёл и выходе из него, слить теплоноситель из котла (см. п. 7.16) (если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей системы отопления);
- 3) снять облицовку и крышку герметизирующую с котла (см. п. 12.1);

- 4) ключом на 30 отвернуть гайку 2 и ключом на 38 отвернуть гайку 1 (см. Рис. 20) крепления трубы к штуцеру теплообменника и крепление трубы к насосу и отвести трубу в сторону.




Рис. 20. Демонтаж трубы насоса

- 5) отвернуть на нижней панели пять винтов крепления насоса и штуцера входа и выхода ГВС;
 6) выкрутить дренажный клапан 3;
 7) отсоединить колодку 4 с проводами питания насоса из разъема;
 8) с левой стороны насоса отсоединить штуцер трубки расширительного бака 5, вытащив скобу 6 из корпуса насоса;
 9) с левой стороны насоса отсоединить выход вторичного теплообменника 7, вытащив скобу 8 из корпуса насоса;
 10) извлечь насос, потянув его с усилием вверх-вправо.



Рис. 21. Демонтаж насоса

Сборку производить в обратной последовательности.

12.4. Демонтаж вторичного теплообменника

Чтобы снять вторичный теплообменник, необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) перекрыть запорные краны на входе в котёл и выходе из него, слить теплоноситель из котла (см. п. 7.16) (если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей системы отопления);
- 3) снять облицовку с котла (см. п. 12.1);
- 4) отвернуть два винта 1 (см. Рис. 22) крепления теплообменника к узлам гидрогруппы;
- 5) извлечь теплообменник 2 через пристенную полость снизу котла за задней панелью.





Рис. 22. Демонтаж вторичного теплообменника

Сборку производить в обратной последовательности.

При сборке следует обратить внимание на правильную установку уплотнительных колец (4 шт.) в корпусах гидрогруппы.

12.5. Демонтаж расширительного бака

Чтобы снять расширительный бак, необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) перекрыть запорные краны на входе в котёл и выходе из него, слить теплоноситель из котла (см. п. 7.16) (если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей системы отопления);
- 3) ключом на 22 отвернуть гайку 1 (см. Рис. 23) трубы расширительного бака 4;
- 4) ключом на 22 отвернуть гайку 2 крепления расширительного бака 4 к кронштейну 3;
- 5) отвернуть два винта крепления 5 (см. Рис. 24) верхнего кронштейна 6 к швеллерам котла;
- 6) снять верхний кронштейн 6 и вытащить бак из швеллеров, потянув его вверх.




Рис. 23. Демонтаж трубы расширительного бака
Сборку производить в обратной последовательности.



Рис. 24. Демонтаж расширительного бака

12.6. Демонтаж предохранительного клапана

Чтобы снять клапан предохранительный, необходимо:

- 1) выключить котёл (см. п. 7.15);
- 2) перекрыть запорные краны на входе в котёл и выходе из него, слить теплоноситель из котла (см. п. 7.16) (если запорных кранов нет, то слить теплоноситель из всей системы отопления);
- 3) снять облицовку с котла (см. п. 12.1);
- 4) ключом на 27 выкрутить предохранительный клапан 4, затем вытащить предохранительный клапан 4;
- 5) неисправный предохранительный клапан заменить.



Рис. 25 Демонтаж предохранительного клапана

Сборку производить в обратной последовательности.

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

13.1. Коды ошибок

Остановка работы котла, вызванная отказом или неправильной работой какой-либо из его систем, сопровождается миганием на панели управления (см. п. 3.1) соответствующего кода ошибки, что облегчает обнаружение неисправности.

Коды ошибок, возможные причины и методы устранения неисправностей представлены в таблице 6.

Таблица 6

Код	Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности	
01	Неполадки, связанные с неудачным розжигом. Котёл не работает**	Нарушения подачи газа	Открыть запорный кран на газопроводе Проверить давление в баллоне (сжиженный газ) Обратиться в газовую службу	
		Неисправна свеча розжига	Заменить свечу*	
		Нарушена электрическая цепь свечи розжига	Проверить электрическую цепь и контакты*	
		Неправильный зазор между свечой розжига и секцией горелки	Установить зазор 3±0,5 мм для котлов «ViiTerm 21T», «ViiTerm 24T», «ViiTerm 24».*	
		Неправильный зазор между свечой ионизации и секцией горелки	Установить зазор 5±0,5 мм для котлов «ViiTerm 21T», «ViiTerm 24T» «ViiTerm 24».*	
		Искра с электрода свечи розжига проскакивает на обечайку камеры сгорания	Отогнуть обечайку камеры сгорания в месте установки свечи розжига*	
		Загрязнена свеча розжига	Протрите свечу от пыли и обезжирьте*	
		Неисправна свеча ионизации	Заменить свечу*	
		Нарушена электрическая цепь свечи ионизации	Проверить электрическую цепь и контакты*	
		Неисправен трансформатор розжига	Заменить плату электронную*	
		Нарушена электрическая цепь свечи розжига	Проверить электрическую цепь и контакты*	
		Засорён блок горелочный	Очистить блок горелочный (см. п. 11.1.1)*	
		Нарушены электрические цепи регулятора подачи газа	Проверить электрические цепи и контакты*	
		Не работает регулятор подачи газа	Заменить регулятор подачи газа*	
		Неисправно термореле (нормально замкнуто при температуре до 95 °С)	Заменить термореле*	
		Нарушена электрическая цепь термореле (датчика перегрева)	Проверить электрическую цепь и контакты*	
02	Перегрев теплоносителя. Котёл не работает**	Засорена система отопления	Прочистить систему отопления	
		Неисправно термореле (нормально замкнуто при температуре до 95 °С)	Заменить термореле*	
		Воздушная пробка в системе отопления	Открыть клапан отвода воздуха (см. п. 11.2.2.4)	
		Засорен фильтр в системе отопления	Прочистить фильтр	
		Не исправен или неправильно установлен клапан байпаса	Проверить правильность установки деталей клапана байпаса и при необходимости заменить его*	
		Неисправен насос или клапан отвода воздуха	Заменить насос или клапан отвода воздуха*	
		Неисправно реле насоса на плате электронной	Заменить плату электронную*	
		Нарушена электрическая цепь термореле (датчика перегрева)	Проверить электрическую цепь и контакты*	
03	Отсутствие тяги. Котёл не работает**	Засорен дымоход или канал притока воздуха	Выяснить причину засорения и устранить её.	
		Для котлов «ViiTerm 21T» и «ViiTerm 24T»	Нарушена герметичность трубок прессостата	Заменить трубки*
			Нарушена электрическая цепь прессостата	Проверить электрическую цепь и контакты*
			Неисправен прессостат (контакты прессостата должны замыкаться при перепаде давления от 130 Па)	Заменить прессостат*
			Конденсат в трубках прессостата	Удалить конденсат из трубок прессостата*
			Нарушена электрическая цепь вентилятора	Проверить электрическую цепь и контакты*
			Неисправен вентилятор	Заменить вентилятор*
		Для котла «ViiTerm 24»	Нарушена электрическая цепь термореле (датчика тяги)	Проверить электрическую цепь и контакты*
Неисправно термореле (датчик тяги) (термореле должно быть нормально замкнуто при температуре до 85 °С)	Проверить термореле, при необходимости зачистить контакты или заменить неисправное термореле*			
04	Недостаточное давление теплоносителя в контуре отопления.	Пониженное давление теплоносителя в контуре отопления	Довести давление теплоносителя в контуре отопления до рекомендованного значения (см. п. 7.12)*	

Код	Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
	Воздушная пробка в системе отопления. Котёл не работает***	Воздушная пробка в системе отопления.	Открыть клапан отвода воздуха (см. п. 11.2.2.4)*
		Неисправен датчик давления теплоносителя в контуре отопления	Заменить датчик*
		Нарушена электрическая цепь между датчиком давления и платой электронной	Проверить электрическую цепь и контакты*
		Неисправен насос или клапан отвода воздуха	Заменить насос или клапан отвода воздуха*
05	Сбой датчика температуры контура отопления. Котёл не работает***	Неисправен датчик температуры контура отопления	Заменить датчик температуры контура отопления*
		Нарушена электрическая цепь «датчик температуры – плата электронная»	Проверить электрическую цепь и контакты*
06	Сбой датчика температуры ГВС	Неисправен датчик температуры ГВС	Заменить датчик температуры ГВС*
		Нарушена электрическая цепь между датчиком температуры ГВС и платой электронной	Проверить электрическую цепь и контакты*
07	Сбой работы катушки модулятора регулятора подачи газа. Котёл работает на минимальной мощности***	Обрыв катушки модулятора регулятора подачи газа	Заменить регулятор подачи газа (сопротивление катушки модулятора 80 Ом)*
		Нарушена электрическая цепь «катушка модулятора – плата электронная»	Проверить электрическую цепь и контакты*

* Работы выполняются специализированной сервисной организацией.

** После устранения неисправности необходимо нажать и удерживать кнопку К6 (RESET) (см. п. 3.1);

*** После устранения неисправности котёл запускается автоматически.

13.2. Прочие неисправности

Неисправности, не имеющие кода ошибки, отображаемого на дисплее котла, представлены в таблице 7:

Таблица 7

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
Котёл не включается	Отсутствие электричества	Обратиться в службу электроснабжения
	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель на плате *
	Попадание теплоносителя или воды на плату электронную	Просушить плату теплым воздухом или оставить её на двое суток в сухом месте для полного высыхания*
	Сбой платы электронной (RESET не помогает)	Обесточить и повторно включить котёл Заменить плату электронную*
Хлопки в горелке	Неправильно отрегулированы минимальное давление газа и мощность розжига	Отрегулировать минимальное давление газа (см. п. 8.4) и мощность розжига "P0" (см. п. 10.3.1) *
	Недостаточная подача воздуха	Прочистить трубу или канал забора воздуха
	Искра с электрода свечи розжига проскакивает на край секции горелки или на обечайку камеры сгорания	Подогнуть свечу розжига или отогнуть обечайку камеры сгорания, обеспечив проскок искры в район отверстий насадка секции горелки*
Запах газа	Загрязненный блок горелочный	Очистить блок горелочный (см. п. 11.1.1)*
Запах газа	Протечка газа	Проверить весь газовый контур на герметичность (см. п.7.4), устранить утечку газа*
	Недостаточное давление воды на входе в контуре ГВС	Обратиться в службу ЖКХ
	Засорен водяной фильтр	Прочистить фильтр на линии ГВС
Не поддерживается заданная температура горячей воды (слишком высокая)	Засорен вторичный теплообменник	Прочистить теплообменник (см. п. 11.1.3)*
	Высокая температура входящей воды	Увеличить проток воды через контур ГВС или разбавить горячую воду холодной, не допуская уменьшения протока через контур ГВС
Котёл не работает в режиме отопления (но работает в режиме ГВС)	Маленький проток воды через контур ГВС	Увеличить проток воды через контур ГВС
	Отсутствует перемычка комнатного термостата	Установить перемычку комнатного термостата*
	Неисправна перемычка комнатного термостата, соединяющая контакты 28 и 29 (см. Приложение III)	Заменить перемычку комнатного термостата*
Температура теплоносителя на входе в систему отопления ниже заданной	Неисправен комнатный термостат (если термостат установлен)	Заменить комнатный термостат*
	Датчик температуры контура отопления неисправен	Заменить датчик температуры*
Котёл находится в режиме ожидания, на дисплее отображается символ  и котёл не реагирует на нажатие кнопок управления	Напряжение питания вышло за пределы 180 ÷ 250 В	Восстановить напряжение питания в пределах 180 ÷ 250 В. Через 30 секунд произойдет автоматический пуск котла в том режиме, в котором он находился до выхода напряжения за пределы 180 ÷ 250 В
Падение давления в системе отопления	Неисправен манометр	Заменить манометр*
	Неисправен предохранительный клапан в системе отопления	Прочистить предохранительный клапан (см. п. 11.1.5). Заменить при необходимости предохранительный клапан.*
	Утечки в системе отопления	Проверить герметичность системы отопления.*

* Работы выполняются специализированной сервисной организацией.

14. СДАЧА КОТЛА ПОТРЕБИТЕЛЮ

После монтажа котла специалист сервисной организации обязан проверить работу котла при минимальной и номинальной мощности на всех режимах (см. раздел 8).

В обязательном порядке должен быть настроен регулятор подачи газа (см. раздел 8)

После окончания монтажных и наладочных работ должен быть проведен инструктаж пользователя о порядке обращения с котлом:

- ✓ техника безопасности при обращении с котлом;
- ✓ порядок включения и выключения котла;
- ✓ управление работой котла;
- ✓ работы по уходу за котлом, выполняемые пользователем.

О проведении инструктажа должно быть отмечено в разделе 19 данного Руководства. Там же должна быть сделана отметка об установке котла.

15. УТИЛИЗАЦИЯ

15.1. Утилизация упаковки

Упаковка защищает котёл от транспортных повреждений. Упаковочные материалы не наносят вреда окружающей среде, пригодны для вторичного использования и имеют соответствующую маркировку.

После установки котла упаковка может быть утилизирована.

Внимание! Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом, так как это может представлять для них опасность удушья, которой дети подвергаются, закрывшись в картонной коробке или запутавшись в полиэтиленовой плёнке.

15.2. Утилизация котла

По завершении эксплуатации котёл необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- 1) отключить котёл от электросети;
- 2) перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из котла (если запорных кранов нет, то слить воду из всей системы отопления);
- 3) перекрыть запорный газовый кран;
- 4) отсоединить трубопроводы системы отопления, ГВС и газа;
- 5) снять котёл со стены.

Необходимо помнить, что котёл является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.

Котёл состоит из материалов, пригодных к вторичному использованию. Демонтированный котёл рекомендуется сдать в специализированную организацию. За более подробной информацией об утилизации Вы можете обратиться в органы коммунального управления, в службу по вывозу и утилизации отходов по месту Вашего жительства.

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае самостоятельной установки котла потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной сервисной организации, гарантийный срок не устанавливается.

16.1 Предприятие–изготовитель (предприятие) гарантирует безотказную работу котла при наличии проектной документации на его установку и при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных данным «Руководством по эксплуатации».

16.2 На котёл предоставляется гарантийный срок эксплуатации – 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 36 месяцев со дня изготовления, при условии выполнения требований п. 16.11. При отсутствии в гарантийных талонах штампа организации продавца с отметкой даты продажи котла гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием–изготовителем.

16.3 Организация продавец проставляет дату продажи и штамп в гарантийных талонах.

16.4 Кассовый чек об оплате котла необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

16.5 После монтажа котла сервисная организация заполняет потребителю гарантийные талоны, в которых указывается фамилия и инициалы специалиста и дата установки.

16.6 Гарантийный ремонт котла производится специализированной сервисной организацией, в срок не более 45 (сорока пяти) дней с момента передачи котла по акту. Датой окончания ремонта считается дата направления потребителю уведомления об окончании ремонта (в т. ч. по телефону).

16.7 При обнаружении недостатков в работе котла потребитель имеет право обратиться к продавцу с письменным требованием о ремонте, замене и возврате котла. При этом к заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- а) кассовый чек на приобретение котла;
- б) гарантийный талон;
- в) руководство по эксплуатации;
- г) технический акт, подтверждающий наличие недостатков с подробным описанием неисправностей;
- д) согласованный проект системы отопления, выполненный в соответствии с требованиями Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку газоиспользующего оборудования (заверенная копия);
- е) результат анализа химического состава теплоносителя системы отопления или сертификат (заверенная копия) на антифриз.

16.8 Срок службы котла не менее 12 (двенадцати) лет.

16.9 При покупке котла покупатель должен проверить внешним осмотром отсутствие повреждений и его комплектность, получить данное Руководство по эксплуатации с отметкой и штампом магазина о продаже в талонах на гарантийный ремонт.

16.10 При ремонте котла гарантийный талон и корешок к нему заполняются производящим ремонт специалистом, при этом гарантийный талон изымается. Корешок гарантийного талона остается в данном Руководстве по эксплуатации.

16.11 Изготовитель не несет ответственность за неисправность котла и не гарантирует безотказную работу котла в случаях:

- а) отсутствия проекта газификации на установку котла и проекта системы отопления;
- б) самостоятельной установки котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной сервисной организации;
- в) несоблюдения Потребителем правил эксплуатации;
- г) не проведения Потребителем технического обслуживания котла в установленный данным Руководством по эксплуатации срок (не реже одного раза в год);
- д) несоблюдения Потребителем, торгующей или транспортной организацией правил транспортировки и хранения котла;
- е) если котёл имеет механические повреждения;
- ж) использования изделия не по назначению;
- з) эксплуатации котла с несогласованной по теплоотдаче системой отопления и теплоносителем.

16.12 Обязательным условием нормального функционирования котла является использование стабилизатора электрического напряжения. При установке котла специалист сервисной организации в обязательном порядке вносит в гарантийный талон сведения о производителе, марке и модели стабилизатора электрического напряжения, либо информацию об отсутствии стабилизатора электрического напряжения. При этом возможный выход из строя платы электронной не является гарантийным случаем и не может рассматриваться, как наличие недостатка в работе котла.

16.13 Промывка и замена узлов гидравлической и газовой систем в случае их засорения не входит в перечень гарантийных услуг и выполняется за дополнительную плату абонента. На рекламацию данные узлы не принимаются.

16.14 В случае поломки в гарантийный период оборудования, установленного в системе отопления с антифризом, сервисная организация обязана выслать в адрес предприятия – изготовителя:

- ✓ пробы антифриза из системы отопления;
- ✓ копию сертификата на антифриз;
- ✓ деталь, вышедшую из строя.

При использовании антифриза следует строго выполнять рекомендации производителя антифриза.

16.15 Гарантийный срок на новые запасные части, установленные в котёл при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от котла, составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи Потребителю котла из ремонта, либо продажи этих запасных частей, если иное не указано в паспорте на запасные части.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ЮгЭнергоПром»,
352903, Россия, Краснодарский край, г. о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319.
тел. 8(800) 511-96-86 или (86137) 4-03-83
Электронный адрес: <https://vilterm.com>
По вопросам качества и гарантии изделий обращаться по тел. (86137) 3-54-03

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел отопительный настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя: (отметить модель котла):

«ViTerm 21T», «ViTerm 24T», «ViTerm 24»

Цвет облицовки: белый

заводской номер _____

соответствует ТУ 25.21.12-001-44113828-2021 (ГОСТ Р 51733-2001, ГОСТ 20548-93, ГОСТ Р 54438-2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и признан годным для эксплуатации.

Котёл отрегулирован на (отметить вид и давление газа, на которое настроен котёл)

природный G20 газ 1,3–2,0 кПа (130–200 мм вод. ст.)

сжиженный G30 газ 2,9 кПа (300 мм вод. ст.)

(вид газа) (давление газа в магистрали)

ПРОВЕРЕНО НА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Штамп ОТК

Дата изготовления “___” _____ 202__ г.

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА

Котёл переведен на _____ газ.
природный / сжиженный

Дата перевода “___” _____ 202__ г.

Работник _____

(Фамилия И.О.)

(подпись)

Штамп
организации

19. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ КОТЛА И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Без заполнения полей данного раздела, гарантийный ремонт на установленное изделие не распространяется.

Котёл установлен, проверен и пущен в работу специалистом сервисной организации.

Наличие стабилизатора напряжения в сети электропитания котла Да Нет

Система отопления заполнена: водой антифризом _____
(марка антифриза)

Давление газа в подводящей магистрали _____ мм вод. ст.

Название организации _____

Работник _____

(Фамилия И.О.)

(подпись)

Штамп
организации

Информация о котле мне предоставлена. С гарантийными обязательствами ознакомлен(а). Осмотр котла мною произведен. Внешних недостатков не обнаружено. Об основных правилах пользования котлом я проинструктирован(а).

“ _____ ” _____ 202__ г.

(подпись владельца котла)

Техническое обслуживание проведено:

За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	
За _____ год	Работник _____ (Фамилия И.О.)	_____	Штамп организации
		(подпись, дата)	

20. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки котлов «ViTerm 21T» и «ViTerm 24T» приведён в таблице 8:

Таблица 8

Котёл «ViTerm 21T» / «ViTerm 24T»	1 шт.
Руководство по эксплуатации РЭ	1 экз.
Кронштейн крепления котла	1 шт.
Дюбель SORMAT NAT 10	2 шт.
Винт 6,3х50 мм	2 шт.
Прокладка 1101-00.014-05	3 шт.
Прокладка 1101-00.014-01	2 шт.
Фольга алюминиевая самоклеящаяся, ширина 50 мм	0,8 м
Упаковка	1 шт.
Прокладка (Ø125 мм)	1 шт.
Шаблон монтажный	1 шт.

Комплект поставки котла «ViTerm 24» приведён в таблице 9:

Таблица 9

Котёл «ViTerm 24»	1 шт.
Руководство по эксплуатации РЭ	1 экз.
Кронштейн крепления котла	1 шт.
Дюбель SORMAT NAT 10	2 шт.
Винт 6,3х50 мм	2 шт.
Прокладка 1101-00.014-05	3 шт.
Прокладка 1101-00.014-01	2 шт.
Упаковка	1 шт.
Шаблон монтажный	1 шт.

Корешок талона № 1
на гарантийный ремонт
изъят «__» ____ 202__ г. Работник _____

(Ф.И.О., подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Адрес предприятия-изготовителя: 352903, Краснодарский край, г. о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319.
ООО «ЮгЭнергоПром»

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт

котла отопительного настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя
 Viiterm 21T; Viiterm 24T; Viiterm 24

Заводской № _____
Продан магазином _____
Дата продажи " ____ " ____ 202__ г.
Штамп магазина _____
(подпись продавца)

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею:
Подпись покупателя _____
Котёл установлен _____
(наименование и штамп организации)

Работник _____ " ____ " ____ 20__ г.
(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)
Владелец и его адрес _____

Напряжение в сети электропитания котла _____ В.
Наличие стабилизатора напряжения да нет
Производитель _____ Марка _____
Модель _____ (стабилизатора напряжения)
Система отопления заполнена: водой антифризом _____ (марка антифриза)

Давление газа в подводящей магистрали _____ мм вод. ст.
Выполнены работы по устранению неисправностей _____

Работник _____ " ____ " ____ 202__ г.
(подпись) (дата)
Владелец _____

УТВЕРЖДАЮ: монтаж изделия выполнен согласно требованиям производителя, изделие удовлетворяет условиям гарантийных обязательств.
Руководитель организации _____ (подпись)

Штамп организации _____ (наименование организации)
Дата " ____ " ____ 202__ г.

Корешок талона № 1
на гарантийный ремонт
изъят «__» ____ 202__ г. Работник _____

(Ф.И.О., подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Адрес предприятия-изготовителя: 352903, Краснодарский край, г. о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319.
ООО «ЮгЭнергоПром»

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт

котла отопительного настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя
 Viiterm 21T; Viiterm 24T; Viiterm 24

Заводской № _____
Продан магазином _____
Дата продажи " ____ " ____ 202__ г.
Штамп магазина _____
(подпись продавца)

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею:
Подпись покупателя _____
Котёл установлен _____
(наименование и штамп организации)

Работник _____ " ____ " ____ 20__ г.
(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)
Владелец и его адрес _____

Напряжение в сети электропитания котла _____ В.
Наличие стабилизатора напряжения да нет
Производитель _____ Марка _____
Модель _____ (стабилизатора напряжения)
Система отопления заполнена: водой антифризом _____ (марка антифриза)

Давление газа в подводящей магистрали _____ мм вод. ст.
Выполнены работы по устранению неисправностей _____

Работник _____ " ____ " ____ 202__ г.
(подпись) (дата)
Владелец _____

УТВЕРЖДАЮ: монтаж изделия выполнен согласно требованиям производителя, изделие удовлетворяет условиям гарантийных обязательств.
Руководитель организации _____ (подпись)

Штамп организации _____ (наименование организации)
Дата " ____ " ____ 202__ г.

Корешок талона № 3
на гарантийный ремонт
изъят «__» ____ 202__ г. Работник _____

(Ф.И.О., подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Адрес предприятия-изготовителя: 352903, Краснодарский край, г. о. город Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319.
ООО «ЮгЭнергоПром»

ТАЛОН №3

на гарантийный ремонт

котла отопительного настенного двухконтурного с принудительной циркуляцией теплоносителя
 Viiterm 21T; Viiterm 24T; Viiterm 24

Заводской № _____
Продан магазином _____
Дата продажи " ____ " ____ 202__ г.
Штамп магазина _____
(подпись продавца)

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею:
Подпись покупателя _____
Котёл установлен _____
(наименование и штамп организации)

Работник _____ " ____ " ____ 20__ г.
(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)
Владелец и его адрес _____

Напряжение в сети электропитания котла _____ В.
Наличие стабилизатора напряжения да нет
Производитель _____ Марка _____
Модель _____ (стабилизатора напряжения)
Система отопления заполнена: водой антифризом _____ (марка антифриза)

Давление газа в подводящей магистрали _____ мм вод. ст.
Выполнены работы по устранению неисправностей _____


Работник _____ " ____ " ____ 202__ г.
(подпись) (дата)
Владелец _____

УТВЕРЖДАЮ: монтаж изделия выполнен согласно требованиям производителя, изделие удовлетворяет условиям гарантийных обязательств.
Руководитель организации _____ (подпись)


Штамп организации _____ (наименование организации)
Дата " ____ " ____ 202__ г.

Приложение I Каталог составных частей

Составные части котла «ViitTerm 21T» «ViitTerm 24T»




Составные части котла «ViTerm 24»



Поз.	Наименование	Обозначение	Примечание	Применяемость		
				«ViitTerm 21Т»	«ViitTerm 24Т»	«ViitTerm 24»
1	Стенка задняя в сборе	9124-01.050	Состоит из: 1) Стенка задняя 9124-01.051 2) ГОУ 9124-01.200 3) Заслонка 9124-01.002 4) Планка 9124-01.003 5) Планка 9124-01.004 6) Кронштейн 9124-01.001 7) Кронштейн 9124-00.015	+	+	-
		8124-01.050	Состоит из: 1) Стенка задняя 8124-01.051 2) Экран 8124-01.052 3) Кронштейн 9124-01.001	-	-	+
2	Швеллер	9124-01.110		+	+	+
3	Швеллер	9124-01.110-01		+	+	+
4	Кронштейн	9124-01.005		+	+	+
5	Теплообменник	9124-08.000		+	+	+
6	Гидрогруппа	ViitTerm	1. Насос ERCO DWP15-50-C 2. Выходная группа (код 30100003) 3. Входная группа с ограничителем протока (код 33400003) 4. Электродвигатель 3-х ходового клапана (код STV-ACT-LM39-75N) 5. Теплообменник вторичный ZILMET (код 17B1901230) 6. Датчик давления воды MA-TER (модель XP602)	+	+	+
7	Блок горелочный	9124-14.000	13 секций, сопла Ø 1,31 мм (природный газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа)	+	+	+
		9124-14.000-01	13 секций, сопла Ø 0,79 мм (сжиженный газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа)	+	+	+
8	Свечи в сборе	9124-14.200		+	+	+
9	Крышка	9124-10.001		+	+	-
10	Кронштейн	9124-10.002		+	+	-
11	Стекло смотровое	9124-10.003		+	+	-
12	Вентилятор	FJ35-01		+	+	-
13	Прессостат воздушный	KY81-130/87		+	+	-
14	Бак расширительный	SX06-68	6 л.	+	+	+
15	Манометр	9124-18.002	4 бар	+	+	+
16	Плата электронная	Enpi Elektronik	ЕСВ 403 0001	+	+	+
17	Трубка	9124-00.002		+	+	-
18	Панель	9124-12.001	Цвет белый	+	+	+
		9124-12.001-02	Цвет светло-серый	+	+	+
19	Крышка	9124-12.200		+	+	+
20	Магнит в сборе	9124-12.300		+	+	+
21	Кожух	9124-12.002		+	+	+
22	Кнопка	9124-12.003		+	+	+
23	Ось	9124-12.004		+	+	+
24	Манжета	9124-04.003		+	+	+
25	Втулка	9124-00.007		+	+	+
26	Хомут	CCUC-1		+	+	+
27	Датчик температуры КО	STY 1810K00BL		+	+	+
28	Датчик температуры ГВС	STD1310K00BU		+	+	+
29	Гайка	9124-01.006	G3/8	+	+	+
30	Регулятор подачи газа	EBR2008N		+	+	+
31	Вставка декоративная	9124-00.017		+	+	+
32	Труба	9124-06.000		+	+	+
33	Труба КО выходная	9124-04.000		+	+	-


Поз.	Наименование	Обозначение	Примечание	Применяемость		
				«ViitTerm 21T»	«ViitTerm 24T»	«ViitTerm 24»
		9124-04.000-01		-	-	+
34	Труба КО входная	9124-05.000		+	+	-
		9124-05.000-01		-	-	+
35	Труба бака	9124-07.000		+	+	+
36	Трубка	9124-00.009	5,0x1,5; L=360 мм	+	+	-
37	Облицовка в сборе	9124-11.000		+	+	-
		8124-03.000		-	-	+
39	Заглушка	9124-01.007		+	+	-
40	Воротник	9124-01.009		+	+	-
41	Прокладка	9124-01.008		+	+	-
42	Пластина	9124-13.001		+	+	-
43	Планка ГОУ	9124-00.001		+	+	-
		8124-00.001		-	-	+
44	Прокладка	9124-01.011		+	+	-
45	Гайка	9124-00.008	G3/4	+	+	+
47	Термореле	RA95A2	95 °C	+	+	+
48	Прокладка	1101-00.014-05	G3/4	+	+	+
51	Прокладка	1101-00.004-01	G1	+	+	+
52	Устройство газоотводящее	8124-02.000		-	-	+
53	Термореле	TF01-BLA80A2	80 °C	-	-	+

Составные части блока горелочного поз. 7



Поз.	Наименование	Обозначение	Примечание	Применяемость		
				«ViitTerm 21T»	«ViitTerm 24T»	«ViitTerm 24»
54	Секция горелки	1101-02.130		+	+	+
55	Коллектор в сборе	9124-14.110	Сопла Ø 1,31 мм (природный газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа)	+	+	+
		9124-14.110-01	Сопла Ø 0,79 мм (сжиженный газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа)	+	+	+
56	Сопло	1101-02.124-04	Ø 1,31 мм (природный газ (G20, 2-е семейство, группа Н), 1,3 кПа)	+	+	+
		1101-02.124-01	Ø 0,79 мм (сжиженный газ (G30, 3-е семейство, группа В/Р), 2,9 кПа)	+	+	+
57	Планка	9124-14.002		+	+	+
58	Скоба	9124-14.003		+	+	+

Составные части свечей в сборе поз. 8



Поз.	Наименование	Обозначение	Примечание	Применяемость		
				«ViitTerm 21T»	«ViitTerm 24T»	«ViitTerm 24»
59	Свеча розжига	BU-172-10		+	+	+
60	Свеча ионизации	BU-173-10		+	+	+
61	Пластина	9124-14.201		+	+	+

Составные части электропроводки

Наименование	Обозначение	Примечание	Применяемость		
			«ViTerm 21T»	«ViTerm 24T»	«ViTerm 24»
Кабель питания	СВАВ0W008	Электропитание котла, 220 В, ~ 50 Гц	+	+	+
Кабель основной	СВАВ0500	Подключение вентилятора, регулятора подачи газа EBR2008N	+	+	-
	СВАВ0141	Подключение датчика перегрева (термореле), регулятора подачи газа EBR2008N	-	-	+
Кабель насоса	СВАВ0W005	Подключение насоса	+	+	+
Кабель регулятора подачи газа	СВАВ0W009.R1	Подключение катушки модуляции регулятора подачи газа, датчика протока ГВС, датчика давления	+	+	+
Кабель датчика температуры отопления	СВАВ0W016	Подключение датчика температуры отопления	+	+	+
Кабель датчика температуры ГВС	СВАВ0W011	Подключение датчика температуры ГВС	+	+	+
Кабель прессостата воздушного	СВАВ0W014	Подключение прессостата воздушного и термореле (датчик перегрева)	+	+	-
Кабель термореле	СВАВ0W019	Подключение термореле (датчик тяги и датчик перегрева)	-	-	+
Кабель свечи розжига	СВАВ0142	Подключение свечи розжига	+	+	+
Кабель свечи ионизации	СВАВ0W012	Подключение свечи ионизации	+	+	+
Разъем комнатного термостата	СВАВ0W023	Разъем для подключения комнатного термостата	+	+	+

Жирным шрифтом отмечены детали, которые могут поставляться как запчасти.

Приложение II

Указания по подбору расширительного мембранного бака

Подбор расширительного мембранного бака в случае использования в качестве теплоносителя воды

В случае подключения котла к системе отопления объемом более 70 литров, необходимо установить дополнительный расширительный мембранный бак, подключив его к обратной линии отопления в непосредственной близости от котла.

В приведенных ниже таблицах указаны объемы воды, необходимые для заполнения элементов системы отопления. Объем самого котла составляет около 2 литров. Эти данные позволяют ориентировочно произвести подсчет количества воды в системе отопления, к которой будет подключен котёл.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМА ВОДЫ:

Трубы медные								
Диаметр трубы, мм	10×0,8	12×1,0	15×1,0	18×1,0	22×1,2	28×1,2	35×1,5	42×1,2
Кол-во воды, л/м.п.	0,05	0,08	0,13	0,20	0,30	0,52	0,80	1,20

Трубы стальные										
Диаметр трубы, дюйм	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G11/4	G11/2	G2	G21/2	G3	G4
Кол-во воды, л/м.п.	0,13	0,21	0,38	0,60	1,02	1,39	2,21	3,72	5,13	8,71

Объем воды в радиаторах		
Тип радиатора	Мощность*, Вт	Объем, л
на 1 ребро		
Чугунный		
500/160	130	1,01
ТА-1	150	1,34
Т-1	125	1,18

Объем воды в радиаторах		
Тип радиатора	Мощность*, Вт	Объем, л
на радиатор		
Стальной		
11-400/960	915	2,78
11-600/960	1282	4,15
22-600/960	2225	8,30
11-600/1000	1310	2,97
22-600/1000	2225	5,93
11-600/900	1179	3,10
22-600/900	1984	6,30
11-590/960	1091	3,20
22-590/960	1908	6,50

* - Мощность указана для параметров 90/70/20 °С, где:

- 90 – температура в прямой линии отопления;
- 70 – температура в обратной линии отопления;
- 20 – температура в помещении.

Другим способом определения объема системы отопления является сличение показаний водяного счётчика до и после заполнения системы водой.

Минимальное начальное давление в расширительном баке не может быть меньше статического давления в месте подключения сосуда.

Статическое давление – это давление столба воды между расширительным сосудом и наивысшей точкой системы отопления. Измерив данную высоту в метрах, статическое давление рассчитываем, принимая 0,01 МПа избыточного давления на каждый метр высоты. Начальное давление в расширительном баке должно быть больше примерно на 10% от расчётного статического давления.


Пример: Измеренная высота равна 8 метрам, что соответствует величине статического давления 0,08 МПа. Начальное давление в расширительном баке должно быть примерно $(8 \times 0,01) \times 1,1 = 0,09$ МПа. Рассчитанное таким образом давление принимается за начальное давление в системе отопления с холодной водой.

Мембранные расширительные баки имеют ниппельные отверстия, предназначенные для регулирования и контроля величины давления в газовой части сосуда. После определения начального давления необходимо измерить давление в газовой части бака (например: автомобильным манометром) и спустить или добавить (например, автомобильным насосом) воздух до рассчитанной величины давления. Одновременно с этим необходимо учитывать, что для котлов «Viiterm» начальное давление в расширительном баке должно быть не ниже 0,1 МПа и не выше 0,3 МПа. Более низкое давление может привести к сбоям в работе котла.

Полный объем расширительного бака можно рассчитать по следующей формуле:

$V_c = 1,099 \times V_i \times \Delta v \times (P_{max} + 0,1) / (P_{max} - P)$, где:

- V_i – полный объем системы отопления в литрах;
- Δv – прирост объема воды в системе отопления от расширения при нагреве до максимально возможной температуры;
- $P_{max} = 0,3$ МПа – максимальное расчётное давление в расширительном баке (равно давлению срабатывания предохранительного клапана);
- P – начальное давление в расширительном баке (рассчитанное по приведенной выше методике).



В случае, когда объем бака попадает между типовыми величинами, при выборе руководствуются правилом: "первое большее".

В котле установлен расширительный бак объемом 6 литров.

Если по вышеуказанным расчетам получится, что для данной системы отопления необходим расширительный бак большего объема, то необходимо установить дополнительный расширительный бак, величина объема которого будет равна разнице между рассчитанной величиной и объемом расширительного бака котла (6 л).

Пример: по расчету система требует установки расширительного бака ёмкостью 13 литров, котёл оборудован расширительным баком 6 л, т.е. $13 - 6 = 7$ л. Следовательно, необходимо установить дополнительный бак объемом 7 л. По номограмме выбираем ближайший больший стандартный расширительный бак объемом 8 литров.

Подбор расширительного мембранного бака в случае использования в качестве теплоносителя антифриза

При выборе объема расширительного бака необходимо убедиться, что он предназначен для работы с антифризом. Далее следует рассчитать или взять из проекта отопительной системы объем системы отопления. Следует учесть, что коэффициент объемного расширения антифриза на 15 – 20% больше, чем воды. Таким образом, расширительный бак должен быть около 15% от объема системы отопления.


Пример: при объеме отопительной системы 120 литров объем расширительного бака должен составлять 18 литров.

Приложение III Схемы электрических соединений котла

Схемы электрических соединений котлов «ViTerm 21T» «ViTerm 24T»

1) Схема электрических соединений котла с установленной платой электронной ViTerm

- 1 - регулятор подачи газа;
- 2 - трансформатор розжига;
- 3 - насос;
- 4 - свеча розжига;
- 5 - свеча ионизации;
- 6 - датчик давления;
- 7 - датчик холла;
- 8 - электродвигатель трехходового клапана;
- 9 - переключатель (выбор вида газа)*;
- 10 - датчик температуры контура ГВС;
- 11 - датчик температуры контура отопления;
- 12 - датчик температуры внешний (опция);
- 13 - пульт ДУ (опция);
- 14 - термостат комнатный (опция)**;
- 15 - прессостат воздушный;
- 16 - термореле 95 °С;
- 17 - вентилятор;
- 18 - разъем подключения компьютера для проведения диагностики работы котла;
- 19 - колодка заземления;
- 20 - предохранитель (2 А).



Обозначение расцветки проводов:

- бел – белый;
- г – голубой;
- ж/з – желто-зеленый;
- кор – коричневый;
- кр – красный;
- ч – черный.

* При настройке котла на сжиженный газ замкнуть переключателем 9 контакты ВС разъема СМ1, при настройке на природный газ замкнуть переключателем контакты АВ (см. п. 9).


** При отсутствии термостата комнатного 14 замкнуть контакты разъема М10, предназначенные для его подключения.

	Разъем	Цвета проводов	Кабель	Параметры
Электропитание	M1	голубой	кабель питания	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Вентилятор	M4	голубой	кабель основной	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Насос	M3	голубой	кабель насоса	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Электродвигатель трехходового клапана	M3	белый	кабель насоса	220 В, ~ 50 Гц
		красный		
		черный		
Регулятор подачи газа	M4	голубой	кабель основной	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Катушка модуляции регулятора подачи газа	M9	черный	кабель регулятора подачи газа	17 В, 180 мА
		черный		
Термореле 95 °С (датчик перегрева воды)	M6	голубой	кабель прессостата воздушного	24 В, 10 мА
		коричневый		
Прессостат воздушный	M6	голубой	кабель прессостата воздушного	24 В, 10 мА
		голубой		
Датчик давления	M9	черный	кабель регулятора подачи газа	24 В, 10 мА
		красный		
Датчик холла	M9	голубой	кабель регулятора подачи газа	24 В, 10 мА
		коричневый		
		красный		
Датчик температуры контура отопления	M11	черный	кабель датчика температуры контура отопления	10 кОм (при 25 °С)
		черный		
Датчик температуры ГВС	M12	красный	кабель датчика температуры	10 кОм (при 25

		красный	ГВС	°С)
Свеча ионизации	M5	красный	кабель свечи ионизации	3 ± 5 мкФ
Свеча розжига	F1	красный	кабель свечи розжига	12 кВ
Комнатный термостат (опция, см. п. 7.14.1)	M10			24 В, 10 мА
Датчик температуры внешний (опция, см. п. 7.14.2)	M10			10 кОм
Компьютер для диагностики (опция, см. п. 7.14.3)	M7			

Схемы электрических соединений котла ViTerm 24

1) Схема электрических соединений котла с установленной платой электронной ViTerm



- 1 - регулятор подачи газа;
- 2 - трансформатор розжига;
- 3 - насос;
- 4 - свеча розжига;
- 5 - свеча ионизации;
- 6 - датчик давления;
- 7 - датчик холла;
- 8 - электродвигатель трехфазового клапана;
- 9 - переключатель (выбор вида газа)*;
- 10 - датчик температуры контура ГВС;
- 11 - датчик температуры контура отопления;
- 12 - датчик температуры внешний (опция);
- 13 – пульт ДУ (опция);
- 14 - термостат комнатный (опция)**;
- 15 - термореле 80 °С;
- 16 - термореле 95 °С;
- 17 - разъем подключения компьютера для проведения диагностики работы котла;
- 18 - колодка заземления;
- 19 - предохранитель (2 А).

Обозначение расцветки проводов:

- бел – белый;
- г – голубой;
- ж/з – желто-зеленый;
- кор – коричневый;
- кр – красный;
- ч – черный.

* При настройке котла на сжиженный газ замкнуть переключкой 9 контакты ВС разъема SM1, при настройке на природный газ замкнуть переключкой контакты АВ (см. п. 9).

** При отсутствии термостата комнатного 14 замкнуть контакты разъема M10, предназначенные для его подключения.

	Разъем	Цвета проводов	Кабель	Параметры
Электропитание	M1	голубой	кабель питания	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Насос	M3	голубой	кабель насоса	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Электродвигатель трехфазового клапана	M3	белый	кабель насоса	220 В, ~ 50 Гц
		красный		
		черный		
Регулятор подачи газа	M4	голубой	кабель основной	220 В, ~ 50 Гц
		коричневый		
Катушка модуляции регулятора подачи газа	M9	черный	кабель регулятора подачи газа	17 В, 180 мА
		черный		
Термореле 95 °С (датчик перегрева воды)	M6	голубой	кабель термореле	24 В, 10 мА
		коричневый		
Термореле 80 °С (датчик тяги)	M6	красный	кабель термореле	24 В, 10 мА
		красный		
Датчик давления	M9	черный	кабель регулятора подачи газа	24 В, 10 мА
		красный		
Датчик холла	M9	голубой	кабель регулятора подачи газа	24 В, 10 мА
		коричневый		
		красный		
Датчик температуры контура отопления	M11	черный	кабель датчика температуры контура отопления	10 кОм (при 25 °С)
		черный		
Датчик температуры ГВС	M12	красный	кабель датчика температуры ГВС	10 кОм (при 25 °С)
		красный		
Свеча ионизации	M5	красный	кабель свечи ионизации	3 ÷ 5 мкФ
Свеча розжига	F1	красный	кабель свечи розжига	12 кВ
Комнатный термостат (опция, см. п. 7.14.1)	M10			24 В, 10 мА
Датчик температуры внешний (опция, см. п. 7.14.2)	M10			10 кОм
Компьютер для диагностики (опция, см. п. 7.14.3)	M7			

Производитель:

ООО «ЮгЭнергоПром»

Адрес: 352903, Краснодарский край, г.о. город
Армавир, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 319
E-mail: secr@ugprom20.ru , уер@vilterm.com,
тел.: 8 (86137) 4-03-83

Служба технической поддержки

8-800-511-96-86
(звонок по РФ бесплатный)

EAC



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

№ ЕАЭС RU C-RU.AE58.B.00363/21

Серия: RU №0274199

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

с 17.11.2021 по 16.11.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004»

АТТЕСТАТ РЕГ.

№ RA.RU.10AE58 от 28.10.2015

vilterm.com